



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

HK.903.154.2026
Bełchatów, 13-08-2026

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie
z 13.08.2026 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu ORICO FOOD Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Osinie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych 10.08.2026 r. z wodociągu ORICO FOOD Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Osinie stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w następującym punkcie monitoringowym:

- hala produkcji mokrej – woda do spożycia – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – więcej niż 300 jtk/1ml

przy wykluczeniu E. coli i Enterokoków jelitowych.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (przez minimum 2 min.) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

2 min.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z wodociągu ORICO FOOD Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Osinie
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

Jolanta Pluta

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie
ul. Okrzei 49 | 97-400 Bełchatów
+48 44 631 31 08, +48 44 631 31 18
sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-42804-98321-CFJHF-21