



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.427.2025

Konin, dnia 3 czerwca 2025 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
w wodociągu publicznym Ościsłowo
za okres od 07.04.2025 r. do 02.06.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Ościsłowo w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Ościsłowo

- w okresie od 13.05.2025 r. do 26.05.2025 r. (14 dni) w badanym zakresie odbiegała od wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 1 punkcie zgodności z uwagi na podwyższoną mętność;
- w okresie od 07.04.2025 r. do 12.05.2025 r. i od 27.05.2025 r. do 02.06.2025 r. w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- w okresie od 07.04.2025 r. do 02.06.2025 r. spełniała wymagania określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Ościsłowo zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Ościsłowo, Biela, Wtórek, Głębocek.

Zgodnie z harmonogramem w kwietniu 2025 r. administrator wodociągu wykonał badanie kontrolne - sprawozdanie z badań Nr: 205/1-1/W/2025/4, 206/1-1/W/2025/4 oba z dnia 15.04.2025 r. wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie, które nie wykazały nieprawidłowości. W maju 2025 r. administrator wodociągu wykonał badanie wody w ramach monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr: 153/1-1/W/2025/5 z dnia 16.05.2025 r., 154/1-1/W/2025/5 z dnia 14.05.2025 r. każde wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie, które wykazały podwyższoną wartość mętności na poziomie 1,9 NTU (przy wartości akceptowalnej przez konsumentów, bez nieprawidłowych zmian i wartości zalecanej do 1,0 NTU) w 1 punkcie zgodności. Administrator wodociągu poinformował o podjętych działaniach naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej oraz o zleceniu dodatkowych badań jakości wody w zakresie parametru mętność. Ponowny pobór prób wody w dniu 27.05.2025 r. nie wykazał przekroczeń (sprawozdanie z badań nr 362/1-1/W/2025/5 z dnia 30.05.2025 r. wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie).

Mętność w wodzie wodociągowej stanowi wartościowy wskaźnik oceny jakości wody na różnych etapach jej uzdatniania i dystrybucji, przydatny zwłaszcza jako wskaźnik skuteczności procesów oczyszczania. W szczególności wysokie lub zmienne jej wartości mogą wskazywać na pogorszenie jakości wody ujmowanej lub sygnalizować nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody albo w stanie technicznym systemu dystrybucji. W związku z powyższym należy dążyć do ustalenia przyczyny podwyższonej mętności w wodzie do spożycia oraz podejmować działania zmierzające do obniżenia jej wartości.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań Nr P/0/12/2021/356/F/17 z dnia 23.02.2022 r. wykonane przez GBA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie).

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie (poprzez ePUAP: /Zuw/SkrytkaESP)
2. Wójt Gminy Wilczyn (poprzez e-Doręczenia: AE:PL-45034-29600-WVSHB-17)
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Daria Stasikowska, tel.: 632209910

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	8f830ff5178b4789ab884f75f42b6a57	
Nazwa dokumentu	III. Ocena Ościsłowo.pdf	
Tytuł dokumentu	III. Ocena Ościsłowo	
Skrót dokumentu	ab6a033511f2068951632418d189111537654260d76ce7922a29179752b99a72	
Wersja dokumentu	1.4	
Data dokumentu	2025-06-03	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-06-03
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-06-03
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.11.40
Data wydruku	2025-06-03	
Autor wydruku	Daria Stasikowska (Młodszy asystent) ON-HK	