



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

NS-HK.9022.86.2023
Lubliniec, 2026-03-05

URZĄD GMINY PAWONKÓW
ul. Lubliniecka 16
42-772 Pawonków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawonków

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), raportów z badań nr: 139/2026, 140/2026, 142/2026 z dnia 23.02.2026 r. oraz 183/2026, 184/2026, 185/2026, 186/2026, 187/2026, 188/2026 z dnia 02.03.2026 r. wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Laboratorium, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51, sprawozdań z badań nr: 2026/00084/W z dnia 28.02.2026 r., oraz 2026/00093/W z dnia 04.03.2026 r., wydanych przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Pracownia Badań Fizykochemicznych Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził (w badanym zakresie) przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Pawonków.

Wykonano badania próbek wody w zakresie parametru fluorki. Uzyskane wyniki przedstawiają się następująco:

- 1) Stężenie fluorków w dwóch próbkach wody pobranych w dniu 23.02.2026 r. przez eksploatatora sieci wodociągowej wynosiło odpowiednio 1,99 mg/l oraz 1,95 mg/l. Wartości te nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednocześnie pozostawały one zgodne z warunkami określonymi w drugiej zgodzie na odstąpienie udzielonej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 27.02.2023 r., zmienionej decyzjami z dnia 24.01.2024 r. oraz 28.08.2024 r., obowiązującej do dnia 26.02.2026 r.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Lublińcu
ul. Dworcowa 17 | 42-700 Lubliniec
+ 48 34 356 32 85, + 48 34 356 26 74
adres e-mail: psse.lubliniec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-74202-32265-RDHW-19

- 2) Stężenie fluorków w próbkach wody pobranych w dniu 27.02.2026 r. przez upoważnionych przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu wynosiło w pięciu próbkach 1,1 mg/l. W jednej próbce wody stwierdzono stężenie fluorków na poziomie 1,7 mg/l, w związku z czym jej jakość została zakwestionowana.
- 3) Stężenie fluorków w próbce wody pobranej w dniu 03.03.2026 r. przez upoważnionych przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu, po przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej, wynosiło 1,1 mg/l.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, że po zakończeniu obowiązywania decyzji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 27.02.2023 r., zmienionej decyzjami z dnia 24.01.2024 r. oraz 28.08.2024 r., obowiązującej do dnia 26.02.2026 r., przeprowadzono badania jakości wody z sieci wodociągowej Pawonków. W dniu 27.02.2026 r. z wodociągu sieciowego Pawonków pobrano łącznie 6 próbek wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametru fluorki. Analiza wyników wykazała, że jakość wody w 5 z 6 pobranych próbek spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Próbki wody spełniające wymagania ww. rozporządzenia pobrano w następujących punktach zgodności wodociągu sieciowego Pawonków:

1. Kośmidry, ul. Strażacka 5 – Stacja Uzdatniania Wody – 1,1 mg/l,
2. Kośmidry, ul. Szkolna 3 – Szkoła Podstawowa – 1,1 mg/l,
3. Pawonków, ul. Zawadzkiego – przepompownia wody – 1,1 mg/l,
4. Pawonków, ul. Skrzydłowska 7 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1,1 mg/l,
5. Koszvice, ul. Polna 1 – Karczma Koszvice – 1,1 mg/l.

Zakwestionowano jakość jednej próbki wody w zakresie parametru fluorki, pobranej w punkcie zgodności wodociągu sieciowego Pawonków: Gwoździany, ul. Lubliniecka 7 – Przedszkole w Gwoździanach, w której stężenie fluorków wynosiło 1,7 mg/l.

W związku z powyższym eksploatator podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzeniu tych działań w dniu 03.03.2026 r. wykonano ponowny pobór próbki wody, której analiza potwierdziła doprowadzenie jakości wody w ww. punkcie zgodności do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru fluorki.

Teresa Gluza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Pawonków