



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

WOOS.420.45.2025.BZ.14

Wrocław, dnia 15 grudnia 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 31 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7, pkt 31, § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Regulacja cieków, usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 110 kV, przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 Mpa oraz prace włączeniowe do istniejącego gazociągu w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odcinek realizacyjny II: Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, Zadanie 5 od węzła Niemcza (bez węzła) do węzła Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem) o długości około 7,94 km” oraz:

I. Określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć jedynie do egzemplarzy kolidujących z realizacją inwestycji. Usunięcie roślinności, odhumusowanie, prowadzić w terminie od 1 marca do 15 października i poprzedzić kontrolą z udziałem specjalisty ornitologa, który dokona oglądu terenu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku ich potwierdzenia – wskaże dopuszczalny termin i zasady prowadzenia prac i wycinki. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. kontrola nie jest wymagana.
2. Wycinkę drzew o obwodach pni powyżej 50 cm, drzew dziuplastych lub/i z odstającą korą prowadzić przy udziale specjalistów entomologa i chiropterologa, którzy 2-3 dni przed rozpoczęciem ww. prac dokonają oględzin drzew pod kątem obecności schronień i miejsc rozrodu nietoperzy oraz chronionych gatunków bezkręgowców, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskażą dalsze zasady i terminy prowadzenia prac.

3. Pnie drzew narażonych na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości około 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
4. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
5. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
6. Przed rozpoczęciem robót – przy udziale specjalisty fitosocjologa/botanika – w sposób widoczny dla wykonawców prac oznaczyć w terenie granice płatów siedlisk przyrodniczych nieprzeznaczonych do zniszczenia – przylegających do obszaru przeznaczonego pod teren robót – w następujących kilometrażach (według kilometra projektowanego):
 - *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe – w około km: 75+940 – 76+060 i 78+272-78+347,
 - 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (*Polygono-Trisetion*) – w około km 77+800.
- W obrębie przeznaczonych do pozostawienia płatów siedlisk nie lokalizować zapleczy budowy, tymczasowych dróg dojazdowych ani nie składować materiałów budowlanych.
7. W trakcie realizacji inwestycji, na bieżąco kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
8. Zaplecza i drogi techniczne, składy materiałów budowlanych i sprzętu lokalizować w odległości większej niż 50 m od cieków wodnych, zbiorników wodnych. Jeżeli lokalizacja niezbędnych elementów zaplecza socjalnego oraz magazynowania materiałów obojętnych dla środowiska gruntowo-wodnego w pobliżu cieków jest niezbędna z punktu widzenia realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów inżynierskich, podłoże ewentualnej bazy materiałowej powinno zostać uszczelnione geomembraną i pokryte płytami betonowymi, a zaplecze wyposażone w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji szkodliwych.
9. Prace związane z umocnieniem dna i skarp koryt cieków wykonać za pomocą materiałów pochodzenia naturalnego lub zbliżonymi do naturalnych (tj. np. drewno, ziemia, kamień, żwir, biomasa biodegradowalna). Użycie gotowych betonowych elementów prefabrykowanych lub zaprawy betonowej ograniczyć wyłącznie do miejsc, gdzie jest to uzasadnione względami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa (tj. np. przy podporach lub przy filarach mostów). Do wykonywania umocnień skarp i dna cieku nie stosować gotowych koszy i materaców gabionowych.
10. Wszelkie materiały sypkie, np. kruszywo, ziemię z wykopów, gromadzić w wyznaczonych miejscach, w sposób uniemożliwiający ich wymywanie do cieków/rowów melioracyjnych lub systemów odwodnienia na skutek odpływu wód opadowych lub roztopowych.
11. Zapewnić przepływ nienaruszalny wód w korytach cieków oraz w miarę możliwości zapobiegać zaburzeniom stosunków wodnych na modernizowanych odcinkach cieków oraz rowów melioracyjnych, np. poprzez czasowe przystosowanie części istniejącego

- koryta do prowadzenia wód umożliwiające swobodne wykonywanie prac w samym korycie, bez narażenia wód cieków na niekontrolowane zanieczyszczenie.
12. Podczas budowy obiektów inżynierskich zabezpieczyć lub umocnić brzegi cieków przed niszczeniem w celu zminimalizowania zamulenia wód powierzchniowych. Do umocnień należy stosować materiały naturalne lub zbliżone do naturalnych.
 13. Po wykonywaniu prac w cieku należy zapewnić stateczność skarp, dna koryta oraz ochronę brzegów przed erozją poprzez zastosowanie materiałów naturalnych lub zbliżonych do naturalnych takich jak m.in. narzut kamienny czy materace faszynowe.
- II. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.**
- III. Integralną częścią decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia.**

Uzasadnienie

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – podmiot planujący realizację inwestycji, zwany dalej Wnioskodawcą, wnioskiem z dnia 14 sierpnia 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (zwanego dalej Regionalnym Dyrektorem) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Regulacja cieków, usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 110 kV, przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa oraz prace wykończeniowe do istniejącego gazociągu w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odcinek realizacyjny II: Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, Zadanie 5 od węzła Niemcza (bez węzła) do węzła Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem) o długości około 7,94 km”. Jednocześnie Wnioskodawca zawniósł o nadanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności. Wraz z wnioskiem została przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia [DATABOUT Sp. z o. o. – zespół autorów pod kierownictwem Mateusza Marszałka, Warszawa, lipiec 2025 r.], zwana dalej *Kip*.

Ze względu na braki formalne wniosku Regionalny Dyrektor pismem z dnia 22 sierpnia 2025 r., znak: WOOS.420.45.2025.BZ.1, zwrócił się do Wnioskodawcy o jego uzupełnienie. W odpowiedzi Wnioskodawca pismem z dnia 28 sierpnia 2025 r. zawniósł o przedłużenie terminu na usunięcie braków z siedmiu do czternastu dni. Regionalny Dyrektor pismem z dnia 2 września 2025 r., znak: WOOS.420.45.2025.BZ.2, przychylił się do wniosku o prolongatę terminu, a tym samym wyraził zgodę na uzupełnienie dokumentacji we wskazanym terminie. Wniosek o wydanie decyzji został uzupełniony wraz z pismem z dnia 5 września 2025 r.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej *ustawą ooś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor.

Charakter zamierzenia inwestycyjnego, jego skala i okoliczności opisane w treści *Kip* wskazują, że należy ono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 31 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7, pkt 31 oraz § 3 ust. 1 pkt 67 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, zwanym dalej *rozporządzeniem ooś*,

Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem: 48/2025 (<https://system.sios.pl>).

Wobec faktu, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, Regionalny Dyrektor zawiadamiał strony inne niż Wnioskodawca o podejmowanych czynnościach w trybie art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*, w związku z art. 49 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks*

postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa poprzez obwieszczenie udostępniane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnego Dyrektora oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Obwieszczeniem z dnia 9 września 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.3, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania m.in.: o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, przedmiocie decyzji, organie właściwym do wydania decyzji, o możliwości brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania, jak również możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożenia uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 74 ust. 3aa ustawy ooś, Regionalny Dyrektor o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych każdorazowo powiadamiał organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ww. ustawy. Pismem z dnia 9 września 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.4, o wszczęciu postępowania powiadomiono Burmistrza Ząbkowic Śląskich i Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza.

Zawiadomieniem z dnia 9 września 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.5, o powyższych czynnościach poinformowano również Wnioskodawcę.

W ramach prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor pismami z dnia 23 września 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.6 i znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.7, wystąpił odpowiednio do:

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy ooś),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6a ust. 1 ustawy ooś),

o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

O wystąpieniu do ww. organów opiniujących Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania (inne niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia) obwieszczeniem z dnia 23 września 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.8, Burmistrza Ząbkowic Śląskich i Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza powiadomieniem z dnia 23 września 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.9, a także Wnioskodawcę pismem z dnia 23 września 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.10.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich pismem z dnia 22 października 2025 r., znak: ZNS.9022.4.22.2025, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 4 listopada 2025 r., znak: V.RZŚ.4901.52.2025.JT, wyraził stanowisko, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

- „1. Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczyć miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
2. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy.

3. Zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.
4. Tankowanie oraz serwisowanie pojazdów, maszyn i urządzeń przeprowadzać na utwardzonym i uszczelnionym podłożu poza terenem inwestycji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejami, itp.
5. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem wodami opadowymi lub roztopowymi oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Na odwadnianie wykopów budowlanych, a także odprowadzanie wód z wykopów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 216, dalej: Prawo wodne), należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.
6. Wszelkie materiały sypkie np. kruszywo, ziemię z wykopów gromadzić w wyznaczonych miejscach, w sposób uniemożliwiający ich wymywanie do cieków/rowów melioracyjnych lub systemów odwodnienia na skutek odpływu wód opadowych lub roztopowych.
7. Zaplecze budowy zlokalizować poza terenami zagrożonymi podtopieniami i wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych i substancji ropopochodnych do gruntu. W przypadku awaryjnego wycieku substancji szkodliwych należy natychmiastowo usunąć skażoną glebę. Zużyte sorbenty oraz skażoną glebę należy przekazać jako odpad wyspecjalizowanym podmiotom do unieszkodliwienia.
8. Ograniczyć stosowanie ciężkiego sprzętu technicznego na gruntach niestabilnych w bliskim sąsiedztwie koryt cieków.
9. Używać wyłącznie materiałów budowlanych spełniających standardy jakościowe, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na wymywanie.
10. Prace w ciekach lub w ich pobliżu prowadzić w sposób eliminujący lub ograniczający do niezbędnego minimum ingerencję w elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne wód cieków, z odpowiednim zabezpieczeniem koryta cieku przed osuwaniem się materiału ziemnego do koryta. Roboty w cieku organizować z uwzględnieniem możliwości schronienia się gatunków wodnych w miejscach wolnych od prac i intensywnych zanieczyszczeń.
11. Zapewnić przepływ nienaruszalny wód w korytach cieków oraz w miarę możliwości zapobiegać zaburzeniom stosunków wodnych na modernizowanych odcinkach cieków oraz rowów melioracyjnych, np. poprzez czasowe przystosowanie części istniejącego koryta do prowadzenia wód umożliwiające swobodne wykonywanie prac w samym korycie, bez narażenia wód cieku na niekontrolowane zanieczyszczenie.
12. Podczas budowy obiektów inżynierskich zabezpieczyć i umocnić brzegi cieków przed niszczeniem w celu zminimalizowania zamulenia wód powierzchniowych. Do umocnień należy stosować materiały naturalne lub zbliżone do naturalnych.
13. Po wykonywaniu prac w cieku należy zapewnić stateczność skarp, dna koryta oraz ochronę brzegów przed erozją poprzez zastosowanie materiałów naturalnych lub zbliżonych do naturalnych takich jak m.in. narzut kamienny czy materace faszynowe.
14. Wszelkie prace prowadzić w miarę możliwości w sposób zapobiegający trwałym zmianom stosunków wodnych w obrębie obszaru inwestycji, a w szczególności w obrębie dolin rzecznych i obszarów podmokłych.
15. Odpady wytworzone na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, zabezpieczonych przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (odpady niebezpieczne) i dostępem osób postronnych, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się

do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie do dalszego zagospodarowania.

16. Na etapie realizacji wodę na teren inwestycji dostarczać z beczkowozów. Zapewnić racjonalne jej wykorzystanie.
17. Na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe gromadzić w przenośnych urządzeniach sanitarnych, a następnie przekazywać do zagospodarowania wyspecjalizowanym podmiotom.
18. Nie dopuszczać do powstawania ścieków przemysłowych.
19. Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować teren w granicach inwestycji i w miarę możliwości przywrócić do stanu pierwotnego."

Po przeanalizowaniu warunków korzystania ze środowiska przedmiotowego przedsięwzięcia, nałożonych przez organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, Regionalny Dyrektor zapisy warunków wskazanych w ww. punktach: 6, 11, 12 i 13 uwzględnił odpowiednio w punktach: I.10., I.11., I.12. i I.13. sentencji niniejszej decyzji.

Nie zostały uwzględnione warunki wymienione ww. punktach: 1 – 5, 7 – 10 oraz 14 – 19, gdyż obostrzenia i ograniczenia zawarte w tych wskazaniach wynikają z zapisów *Kip* bądź z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do przestrzegania, których Wnioskodawca zobowiązany jest w przypadku podjęcia realizacji przedmiotowej inwestycji i z tego powodu nie ma konieczności ich powtarzania w treści niniejszego rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora.

Regionalny Dyrektor, wypełniając dyspozycję ustawową art. 10 § 1 *Kpa*, obwieszczeniem z dnia 12 listopada 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.11, poinformował strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także przysługującym stronom prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W obwieszczeniu poinformowano również, że rozstrzygnięcie kończące postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

O powyższym powiadomiono Burmistrza Ząbkowic Śląskich i Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza pismem z dnia 11 listopada 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.13, oraz pismem z dnia 11 listopada 2025 r., znak: WOOŚ.420.45.2025.BZ.12, poinformowano Wnioskodawcę.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach żadna ze stron nie skorzystała z możliwości wglądu do akt sprawy, jak również nie wniosła uwag i wniosków do sprawy.

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego przedłożono komplet dokumentacji zgodny z art. 74 ust. 1 *ustawy ooś*.

Na podstawie analizy zgromadzonych materiałów dowodowych, uwzględniając kryteria określone w art. 63 *ustawy ooś*, Regionalny Dyrektor stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa/przebudowa wyjść inwestycyjnych, w tym wybranych fragmentów sieciowej infrastruktury kolidującej i towarzyszącej drodze ekspresowej S8, niezbędnych do wykonania rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym w związku z jej realizacją, które nie zostały uwzględnione w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje prace, które będą realizowane w związku

z budową drogi ekspresowej S8, lecz wykraczają poza zakres inwestycji oraz teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie objęte decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2021 r, znak: WOOŚ.420.47.220.AMA.28, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki w wariantcie WPR1 (zwaną w dalszej części uzasadnienia DŚU), uchyloną i zmienioną w części decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lutego 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.77.2021.MRO.15, uzupełnioną decyzją z dnia 20 lutego 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.77.2021.MRO.18.

Zakres prac obejmuje wyjścia inwestycyjne (zamierzenia) wychodzące poza zakres objęty DŚU, kwalifikujące się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zwanym dalej rozporządzeniem ooś):

- regulację koryt cieków (§ 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia ooś):
 - rzeki Sulisławki w dwóch lokalizacjach o długości około 100 m i 110 m,
 - cieku bez nazwy (roboczo oznaczony BN2) na odcinku około 15 m;
- przebudowę odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV nr S-207 (w dalszej części uzasadnienia zgodnie ze wskazaniem w treści Kip przyjęto nazwę: przebudowa linii 110 kV nr 1 oraz przebudowa linii 110 kV nr 2) w 2 lokalizacjach o łącznej długości około 780 m w ramach usunięcia kolizji z projektowaną drogą ekspresową S8 (§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 7 rozporządzenia ooś);
- przebudowę istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn – Kudowa wraz z włączeniem przebudowywanych odcinków gazociągu do istniejącego gazociągu (tzw. prace przełączeniowe) w miejscach kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi (§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 31 rozporządzenia ooś).

Charakterystykę ww. wyjść inwestycyjnych kwalifikujących się do rozporządzenia ooś przedstawia poniższa tabela nr 1:

L.p.	Zamierzenie (nr wyjścia)	Orientacyjna lokalizacja (kilometraż wg projektowanej drogi ekspresowej S8)	Strona	Zakres prac
1.	regulacja koryta cieku BN2 (dopływu Sulisławki) oraz koryta Sulisławki (wyjście nr 6)	76+000	prawa	Regulacja wód rzeki Sulisławki poprzez regulację koryta cieku na długości około 100 m przy zachowaniu szerokości w dnie - ok 1,0 m przy nachyleniu skarp 1:1,25. Regulację zaplanowano przy użyciu kieszki faszynowej, narzutu kamiennego oraz zabruku bezpośrednio pod obiektem mostowym.
		76+060	lewa	Regulacja wód rzeki cieku bez nazwy (BN2) poprzez regulację koryta cieku na długości do 15 m przy zachowaniu stałej szerokości w dnie - ok 1,0 m przy nachyleniu skarp 1:1,5. Umocnienia skarp i dna koryta zostaną wykonane z materiałów naturalnych typu kamień/faszyna/damina.
2.	regulacja koryta Sulisławki (wyjście nr 7)	76+400	lewa	Regulacja wód rzeki Sulisławki poprzez regulację koryta cieku na długości do 110 m przy zachowaniu stałej szerokości w dnie - od 0,6 do 1,0 m przy nachyleniu skarp zbliżonych do naturalnego od 1:1 do 1:1,5. Umocnienia skarp i dna koryta zostaną wykonane z materiałów naturalnych typu kamień/faszyna/damina. Dodatkowo w rejonie projektowanego dojazdu do dzielonej (przez procedurę ZRID) nieruchomości projektuje się wykonanie przepustu w formie zarurowania. Umocnienia skarp i dna koryta zostaną wykonane z materiałów naturalnych typu kamień, faszyna, damina.

L.p.	Zamierzenie (nr wyjścia)	Orientacyjna lokalizacja (kilometraż wg projektowanej drogi ekspresowej S8)	Strona	Zakres prac
3.	przebudowa linii 110 kV nr 1 (wyjście nr 5)	75+420	prawa i lewa	Usunięcie kolizji na długości około 450 m linii wysokiego napięcia 110 kV (nr S-207) z projektowaną drogą S8, w km 75+420 polegającej na: – rozbiórce jednego słupa LWN 110 kV przelotowego (P+2,5 nr 21), – wybudowaniu w osi istniejącej linii dwóch słupów mocnych (odporowych) ograniczających przęsło skrzyżowaniowe, – zawieszeniu nowych przewodów w przęsle skrzyżowaniowym z obostrzeniem 3 stopnia, – przewieszeniu istniejących przewodów od strony słupów 20 i 22 na odpowiednio proj. słupy 21a i 21b bez obostrzenia.
4.	przebudowa linii 110 kV nr 2 (wyjście nr 10)	77+980	prawa	Usunięcie kolizji na długości około 330 m linii wysokiego napięcia 110 kV (nr S-207) projektowaną drogą S8 w km 77+982 polegającej na: – rozbiórce jednego słupa LWN 110 kV odporowonarożnego (M6 nr 32), – wybudowaniu dwóch słupów mocnych odporowonarożnych ograniczających przęsło, – zawieszeniu nowych przewodów z obostrzeniem 1 stopnia, – przewieszeniu istniejących przewodów od strony słupów 31 i 33 na odpowiednio proj. słupy 32a i 32b.
5.	włączenie przebudowywanych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia do istniejącej sieci gazowej, tzw. prace przełączeniowe (wyjścia nr 16 –17)	77+800-77+913	lewa	Zabudowa króćców niezbędnych do wykonania prac przełączeniowych (fitting główny służący do zamykania przepływu gazu, króciec do odpowietrzenia odcinka gazociągu oraz króciec do balonowania) oraz przyspawanie dennicy do istniejącego gazociągu podlegającemu wyłączeniu.
6.	przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia + prace przełączeniowe (wyjście nr 18)	77+902-78+178	lewa	Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa polegająca na: – wykonaniu wykopu i w razie potrzeby odwodnienia, – ułożeniu gazociągu i łuku w przygotowanym wykopie, – zasypaniu gazociągu. Zabudowa króćców niezbędnych do wykonania prac przełączeniowych (fitting główny służący do zamykania przepływu gazu, króciec do odpowietrzenia odcinka gazociągu oraz króciec do balonowania) oraz przyspawanie dennicy do istniejącego gazociągu podlegającemu wyłączeniu.
7.	włączenie przebudowywanych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia do istniejącej sieci gazowej, tzw. prace przełączeniowe (wyjście nr 19)	78+272-78+347	prawa	Zabudowa króćców niezbędnych do wykonania prac przełączeniowych (fitting główny służący do zamykania przepływu gazu, króciec do odpowietrzenia odcinka gazociągu oraz króciec do balonowania) oraz przyspawanie dennicy do istniejącego gazociągu podlegającemu wyłączeniu.
8.	przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia (wyjście nr 20)	78+210 -78+347	lewa	Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa polegająca na: – wykonaniu wykopu i w razie potrzeby odwodnienia, – ułożeniu gazociągu i łuku w przygotowanym wykopie, – zasypaniu gazociągu.

Poza ww. inwestycjami zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje również wyjścia inwestycyjne stanowiące elementy towarzyszące budowie drogi ekspresowej S8, których zakres przestrzenny wykracza poza zakres wskazany w DŚU, jednakże niestanowiące przedsięwzięć w rozumieniu *rozporządzenia ooś*, w tym m.in.: przebudowę rowu R-T1 (wyjście nr 1); przebudowę drogi powiatowej DP3165D na długości około 85 m (wyjście nr 2); przebudowę linii SN 15 kV (wyjście nr 3); przebudowę rowu R-T3 (wyjście nr 4); budowę zjazdu o długości około 35 m (wyjście nr 7); przebudowę rowu R-S8 (wyjście nr 8); przebudowę linii SN 15 kV linii telekomunikacyjnej oraz drogi DP3162D na długości około 15 m (wyjście nr 9); budowę drogi równoległej JD2/4P na długości około 20 m (wyjście nr 11); przebudowę rowu R-P3 (wyjście nr 12); przebudowę rowu R-P5 (wyjście nr 13); przebudowę drogi powiatowej

DP3004D na długości około 30 m oraz przebudowa linii telekomunikacyjnej na odcinku około 20 m (wyjście nr 14); wykonanie rurociągu odpływowego odprowadzającego wodę do cieku Dopływ poniżej Sulisławki (wyjście nr 15).

Obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie łącznie około 3,6 ha, w tym:

- regulacja koryta cieku BN2 oraz koryta Sulisławki – około 1 945 m²,
- regulacja koryta Sulisławki – około 3 100 m²,
- przebudowa linii 110 kV nr 1 – około 15 265 m²,
- przebudowa linii 110 kV nr 2 – około 9 405 m²,
- przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia oraz prace związane z włączeniem projektowanego gazociągu do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia – około 6 261 m².

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie (obręb: Sulisławice, Brodziszów) oraz w powiecie dzierzoniowskim na obszarze gminy Niemcza (obręb: Ligota Mała), wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S8.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na fakt, że zamierzenia swym zakresem obejmują prace, które będą realizowane w związku z budową drogi ekspresowej S8, oddziaływania skumulowane mogą wystąpić jedynie na etapie budowy w zakresie wzrostu poziomu hałasu, zwiększenia emisji pyłów do powietrza. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe i ograniczać się będą jedynie do etapu realizacji prac.

Z analiz oddziaływania poszczególnych wyjść inwestycyjnych na środowisko, przedstawionych w *Kip*, stwierdzono, że na etapie eksploatacji planowana inwestycja wraz z pozostałą infrastrukturą zlokalizowaną na terenie objętym zakresem planowanych prac, nie będzie stanowić znaczącego źródła hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w stosunku do głównego źródła jakim będzie planowana droga ekspresowa S8.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno negatywnie wpłynąć na bioróżnorodność, rozumianą jako zmienność wewnątrzgatunkową (różnorodność genowa), międzygatunkową (różnorodność gatunków) i ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazów).

Jak wynika z treści *Kip* do realizacji przedsięwzięcia wymagane będzie zużycie surowców mineralnych (np. piasek, kamień), gotowych elementów konstrukcyjnych, materiałów budowlanych, paliw (olej napędowy) oraz energii (wytworzonej w agregatach prądotwórczych na budowie i/lub z podłączenia do istniejących linii energetycznych – wykorzystywanej zarówno do pracy maszyn budowlanych jak i do ewentualnego oświetlenia budowy).

Maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji, jak i wykorzystywane przy budowie pojazdy napędzane będą olejem napędowym. Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem. Energia będzie używana również dla zapleczy budowy oraz do celów technologicznych. Podczas prac budowlanych wykorzystywana będzie woda z przewoźnych beczkowsów w ilości od kilkunastu do kilkudziesięciu m³ na cały okres budowy. Szacuje się, iż średnie zużycie wody do celów socjalnych przez jednego pracownika fizycznego na dobę wynosi około 0,06 m³. Woda wykorzystywana będzie zarówno na cele budowlane, ale też na cele bytowe zatrudnionych

w fazie budowy pracowników. Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostaną przez wykonawcę robót budowlanych. Zużycie energii elektrycznej przewiduje się w ilości kilkudziesięciu kW/h na cały okres budowy, natomiast paliwa (olej napędowy) – do około 100 m³.

Woda, surowce, materiały, paliwa i energia na etapie eksploatacji będą potrzebne wyłącznie na potrzeby remontów i bieżącego utrzymania infrastruktury.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia podczas prac budowlanych wykonywanych w związku z realizacją omawianej inwestycji do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, których źródłem będą m.in.: silniki pojazdów i maszyn budowlanych, prace ziemne, transport materiałów sypkich otwartymi ciężarówkami. Powyższe oddziaływania, ze względu na lokalny i okresowy charakter – zmieniający się w zależności od miejsca i fazy budowy, nie wpłyną znacząco na stan powietrza i ustąpią po zakończeniu planowanych prac, nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Źródłem hałasu generowanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy ciężarowe dowożące na tereny budowy/przebudowy planowanych wyjść inwestycyjnych materiały budowlane oraz wywożące odpady i urobek z budowy. Jak wynika z treści *Kip* oddziaływanie będzie ściśle ograniczone do czasu trwania prac budowlanych.

Mając na uwadze zakres prac i rodzaj planowanych wyjść inwestycyjnych jak również ich lokalizację względem terenów chronionych akustycznie, na etapie ich funkcjonowania nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, jak również przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających w powietrzu oraz promieniowania elektromagnetycznego.

Funkcjonowanie podziemnej sieci gazociągowej nie będzie źródłem emisji hałasu. Nie przewiduje się również pogorszenia oddziaływań w zakresie emisji hałasu na tereny chronione akustycznie w stosunku do obecnie występujących w związku z eksploatacją przebudowanych linii energetycznych. Objęte zakresem analizowanego przedsięwzięcia odcinki linii elektroenergetycznych będą zlokalizowane w osi istniejącej linii nr S-207 lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie – najbliższa zabudowa chroniona akustycznie (mieszkaniowo – usługowa) zlokalizowana jest w odległości około 0,27 km od zamierzenia związanego z przebudową linii 110 kV nr 2.

Z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji polega na przebudowie istniejących obiektów, a co za tym idzie przewidywane zasięgi oddziaływań na etapie eksploatacji, będą podobne do obecnie występujących, nie przewiduje się na tym etapie specjalnych zabezpieczeń technicznych, ograniczających wpływ inwestycji na środowisko.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z nieznaczną emisją pól elektromagnetycznych do środowiska, źródłem, których będą przede wszystkim urządzenia elektryczne pracujące w czasie prac budowlano-montażowych, takie jak generatory prądu, kompresory, przewody zasilające te urządzenia. Emisja z takich źródeł będzie ograniczona w czasie, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) w środowisku, ze względu na niskie napięcie wykorzystywane do ich zasilania oraz stosunkowo niewielkie natężenie prądu płynącego przez przewody zasilające. W momencie wymiany słupów linia będzie czasowo wyłączona z użytkowania, w związku z powyższym nie będzie stanowiła źródła jakiegokolwiek promieniowania elektromagnetycznego.

Faza realizacji inwestycji może oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne m.in. poprzez:

- naruszenie powierzchni ziemi związane z wykonywanymi pracami ziemnymi (wykopy, zdjęcie humusu);

- okresowe zjawisko erozji wietrznej powodującej wywiewanie cząstek gleby oraz erozji wodnej powodującej wymywanie cząstek gleby związane z usunięciem górnej warstwy gleby;
- potencjalne zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi;
- wyciek substancji ze źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów;
- przenikanie szkodliwych substancji do gleby i wód na skutek niewłaściwego składowania materiałów budowlanych oraz niewłaściwego zabezpieczenia baz sprzętu budowlanego;
- przenikanie szkodliwych substancji do gleby i wód na skutek nieodpowiedniej gospodarki odpadami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków. Sposób odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji pozostanie bez zmian w stosunku do obecnych uwarunkowań.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji nie przewiduje się poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych. Inwestycja położona jest poza obszarami szczególnie narażonymi na zagrożenia katastrof naturalnych.

Jak wynika z treści *Kip* zamierzenie inwestycyjne związane z przebudową linii elektroenergetycznej zostało zaprojektowane w sposób zapewniający prawidłową pracę linii w warunkach odpowiadających strefie obciążeń wiatrem, strefie obciążeń oblodzeniem. Możliwe awarie, które zdarzają się niezwykle rzadko to: odkształcenie lub złamanie się słupa lub kilku słupów, zerwanie się przewodów lub uszkodzenie izolatorów. Następuje wówczas przerwa w przepływie prądu przez uszkodzony przewód, co powoduje uruchomienie systemu zabezpieczeń, który w bardzo krótkim czasie (poniżej 1 s) wyłącza linię spod napięcia.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:

Na etapie realizacji prac budowlanych spodziewać się można przede wszystkim odpadów powstających na terenie budowy, do których zaliczyć można odpady związane z prowadzeniem prac rozbiórkowych i robót ziemnych. Oprócz tego źródłem odpadów będą również opakowania po wykorzystanych materiałach.

Będą to głównie odpady należące do grup:

- nr 15 – głównie opakowania komunalne (tzw. opakowania jednostkowe po produktach spożywczych) oraz opakowania inne (np.: transportowe – palety, zbiorcze – po większej partii materiałów budowlanych, jednostkowe – po substancjach stosowanych w procesie wykończenia np.: farby), zniszczone ubrania robocze i inne wyposażenie personalne np.: rękawice, a także różnego rodzaju czyściwa i sorbenty, opakowania po substancjach niebezpiecznych, m.in.: oleje, smary, inne płyny eksploatacyjne;
- nr 17 – głównie odpady związane z właściwymi robotami na placu budowy: odpady rozbiórkowe – kruszywo, destruk, beton, żelbeton, elementy infrastrukturalne oraz odpadowe masy ziemne;
- nr 20 – głównie odpady komunalne z zaplecza socjalnego oraz zespołu biurowego, a także odpady pochodzące z planowanej wycinki drzew oraz krzewów;
- nr 8 – odpady ze stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów).

Na etapie eksploatacji przebudowane odcinki linii elektroenergetycznych mogą być źródłem odpadów powstających w trakcie prowadzenia konserwacji linii takich jak: zużyte izolatory, pozostałości po opakowaniach po środkach do konserwacji słupów. Zamierzenie

inwestycyjne związane z regulacją koryt cieków oraz przebudowane odcinki gazociągu na etapie eksploatacji nie będą generować odpadów.

Jak wynika z zapisów *Kip* odpady gromadzone będą w sposób selektywny, segregowane będą pod kątem rodzaju, składu, zawartości oraz sposobu zagospodarowania z podziałem na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Odpady magazynowane będą w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do właściwości fizycznych i chemicznych odpadów w wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych do tego celu miejscach. Zagospodarowanie odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji zostanie powierzone firmom, które będą posiadały stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Na etapie budowy potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi może być związane z okresowymi uciążliwościami transportu samochodowego, powodującego emisję zanieczyszczeń do atmosfery i hałasu. Emisja będzie miała charakter niezorganizowany i uzależniona będzie w szczególności od natężenia robót budowlanych i rozbiórkowych. Jak wynika z zapisów *Kip* uciążliwości związane z oddziaływaniem na tych etapach będą ograniczone do minimum poprzez odpowiednią organizację prac i brak koncentrowania robót budowlanych w tym samym czasie. Prace odbywać się będą poza godzinami nocnymi.

Etap eksploatacji inwestycji nie powinien spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie emisji pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, ponadnormatywnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie ani przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na znikomą emisję zanieczyszczeń do powietrza przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Rozbudowa/przebudowa wyjść inwestycyjnych, w tym wybranych fragmentów sieciowej infrastruktury kolidującej i towarzyszącej drodze ekspresowej S8, niezbędnych do wykonania rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym w związku z jej realizacją, które nie zostały uwzględnione w DŚU, w myśl art. 59a ust. 5 w związku z art. 59a ust. 4 pkt 1 ustawy ooś, nie wymagają weryfikacji zgodności lokalizacji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycje związane z przebudową linii elektroenergetycznej oraz pracami przełączeniowymi gazociągu zlokalizowane będą przede wszystkim w otoczeniu obszarów antropogenicznie przekształconych (pól uprawnych). Obszar, w którym będzie prowadzona regulacja koryta cieku BN2 oraz koryta rzeki Sulisławki w chwili obecnej jest porośnięty wzdłuż cieków liniowo drzewami i zaroślami (pas szerokości do około 30 m) lub niską roślinnością związaną z terenami wilgotnymi, w otoczeniu znajdują się pola uprawne.

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowane przedsięwzięcie przebiega w obrębie rzeki Sulisławki. W zasięgu oddziaływania inwestycji znajdują się obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe tj. siedlisko przyrodnicze 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe oraz ujścia rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Wyjścia inwestycyjne realizowane będą na obszarze województwa dolnośląskiego w powiecie ząbkowickim oraz powiecie dzierzoniowskim. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, jak również obszary leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W otoczeniu planowanych wyjść inwestycyjnych nie są zlokalizowane ujęcia wód powierzchniowych oraz nie zostały ustanowione strefy ochronne ujęć wód. Inwestycja nie będzie znajdować się na obszarach ochronnych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Natomiast w buforze 5 km zlokalizowany jest obszar Natura 2000, tj.: specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Niemczańskie (PLH020082) – w odległości około 1 km (w odniesieniu do wykonania rurociągu odpływowego odprowadzającego wodę do cieku Dopływ poniżej Sulisławki – wyjścia nr 15).

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Planowane wyjścia inwestycyjne znajdują się w obszarze, na który będzie oddziaływać droga ekspresowa S8 realizowana na odcinku od węzła Niemcza (bez węzła) do węzła Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem), jednakże oddziaływania te będą zminimalizowane przez różnego rodzaju środki i urządzenia ochronne określone dla ww. odcinka drogi ekspresowej S8 w DŚU. W zakresie oddziaływania akustycznego nie stwierdzono prawdopodobieństwa przekroczeń na aktualnie zagospodarowanych terenach akustycznie chronionych.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Analizowane elementy inwestycji położone są poza zasięgiem zabytków architektonicznych. Nie kolidują również z obszarami chronionymi pod kątem kulturowym lub historycznym oraz ze stanowiskami archeologicznymi.

h) gęstość zaludnienia:

Zgodnie z przedłożoną w Kip informacją, gęstość zaludnienia wynosi:

- w gminie Ząbkowice Śląskie: 142-146 osób/km²,
- w gminie Niemcza: 75-76 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do naturalnych zbiorników śródlądowych w postaci jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Planowana inwestycja jest prowadzona przez strefę „C” uzdrowiska Przerzeczyn – Zdrój. Inwestycja przebiega przez ww. strefę „C” na odcinku 78+283 km – do końca opracowania (80+939) – (wyjście nr 19 i 20 – prace polegające na przebudowie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn – Kudowa wraz z włączeniem przebudowywanych odcinków gazociągu do istniejącego gazociągu, tzw. prace przełączeniowe w km około: 78+272 – 78+347 i 78+210 – 78+347). Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej jest otuliną strefy dla obszaru A i B i stanowi granice Uzdrowiska Przerzeczyn–Zdrój. Ograniczenia obowiązujące dla strefy „C” ochrony uzdrowiskowej zostały wskazane w art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1420 ze zm.).

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Planowane wyjścia inwestycyjne zlokalizowane będą na obszarze dwóch zlewni jednostek planistycznych gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- Śleza od źródła do Księginki o kodzie PLRW6000061336191. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), dalej zwanym *Planem* – JCWP Śleza od źródła do Księginki została wyznaczona jako naturalna część wód o złym stanie wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20° (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm), IO, MMI]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)pirenu (w), benzo(b)fluorantenu (w), benzo(g,h,i)peryleny (w) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego 2027 r. (lub do roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – ze względu na inne warunki naturalne (procesy biochemiczne, procesy ekologiczne, procesy fizykochemiczne, procesy hydromorfologiczne, zanieczyszczenia z przeszłości). Ponadto dla JCWP ustalono odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego w zakresie przewodności elektrolitycznej właściwej w 20°C, IO, MMI, benzo(a)pirenu (występowanie w wodzie), ze względu na warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych (dopływ z innej JCWP), potrzebę społeczno-ekonomiczną zaspokajaną przez źródło presji antropogenicznej, determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciem celów środowiskowych oraz brak alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby społeczno-ekonomicznej.
- Budzówka o kodzie PLRW600003123329. Zgodnie z zapisami *Planu* JCWP została wyznaczona jako naturalna część wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego 2027 r. (lub do roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE) – ze względu na inne warunki naturalne (dopływy z innej JCWP, procesy biochemiczne, procesy fizykochemiczne).

Obszar przedmiotowej inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW6000108, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona ilościowo i chemicznie nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ani na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w *Kip*, mając na uwadze opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 listopada 2025 r., uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która jak wynika z treści *Kip*, realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej

inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż nie przewiduje się, aby inwestycja – zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji – spowodowała pogorszenie jakości środowiska na obszarze zlokalizowanym w najbliższym sąsiedztwie planowanych wyjść inwestycyjnych.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Lokalizacja, lokalny charakter i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Uciążliwości związane z etapem budowy będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny, ustąpią po zakończeniu prac. Przewidywany moment rozpoczęcia oddziaływania to rozpoczęcie prac przez Wykonawcę.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Na etapie budowy można spodziewać się oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz oddziaływań i uciążliwości w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn i środków transportu

W ramach realizacji inwestycji istnieje konieczność wycinki około 854 m² obszarów zadrzewień i zakrzewień, w tym około 665 m² powierzchni siedliska przyrodniczego *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe oraz zniszczenia około 276 m² powierzchni siedliska przyrodniczego 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (*Polygono-Trisetion*), wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713). Jednakże ww. siedliska przyrodnicze kolidujące z inwestycją są rozpowszechnione w rejonie przedsięwzięcia, a utrata ich powierzchni stanowić będzie niewielki procent w skali regionu biogeograficznego.

Na etapie eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Analizowane rozwiązania projektowe nie będą stanowić emitorów hałasu. Jedynymi potencjalnymi emitorami hałasu może być sieć energetyczna (na skutek zjawiska ulotu występującego na przewodach, izolatorach i osprzęcie). Odcinki przebudowywanych linii elektroenergetycznych wysokich napięć zlokalizowane są w znacznej odległości od terenów akustycznie chronionych (najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 270 m od zamierzenia związanego z przebudową linii 110 kV nr 2), co pozwala stwierdzić, że mieszkańcy tych terenów nie są zagrożeni oddziaływaniem zarówno hałasu, jak również pola elektromagnetycznego.

Realizacja inwestycji nie przyczyni się do trwałego naruszenia bilansu jakościowo-ilościowego wód powierzchniowych oraz podziemnych. W związku z prowadzeniem prac

w korytach cieków widoczny będzie okresowy wzrost zawiesiny ogólnej i zmiana warunków tlenowych, zmiana warunków przepływu wód, prędkości przepływu oraz głębokości. Jak wynika z treści *Kip* zachowana zostanie ciągłość przepływu oraz obecne cechy hydrologiczne cieków poniżej miejsca prac. Zaplanowane umocnienia skarp cieków będą wykonane z materiałów naturalnych (kiszka faszynowa, darń, narzut kamienny).

Przy przebudowie sieci gazowej ewentualne roboty odwodnieniowe będą prowadzone tylko w szczególnych przypadkach, będą krótkotrwałe i ograniczone bezpośrednio do otoczenia gazociągów. Odwodnienie wykopów będzie odbywało się poprzez spływ grawitacyjny. Wody te nie będą zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie również źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a co za tym idzie nie będą stanowić źródła negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem odpadów będą m.in.: roboty ziemne (wykopy, regulacja koryt) oraz odpady powstałe w wyniku demontażu obecnie wykorzystywanych słupów istniejącej linii energetycznej 110 kV oraz części fundamentów słupów. Odpady te magazynowane będą selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń.

Reasumując stwierdzić należy, że zarówno realizacja przedsięwzięcia, jak i jego późniejsza eksploatacja, przy uwzględnieniu wszystkich założeń technicznych, technologicznych i organizacyjnych, wskazanych do zastosowania w treści *Kip*, jak również warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania w fazie budowy przedsięwzięcia będą posiadały charakter czasowy (krótkotrwały), lokalny – obejmujący obszar robót i ustaną po realizacji przedsięwzięcia.

Oddziaływania zidentyfikowane dla etapu eksploatacji będą miały charakter trwały (ciągły) przez cały okres funkcjonowania inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na skalę planowanych robót budowlanych oraz parametry i warunki eksploatacji planowanych wyjść inwestycyjnych nie powinno dochodzić do skumulowanego oddziaływania inwestycji z drogą ekspresową S8.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Z treści *Kip* wynika, że podczas prac realizacyjnych zastosowane zostaną rozwiązania i działania ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko.

W celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko wodne:

- zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów, miejsca prowadzenia napraw i konserwacji maszyn, magazynowania, zabezpieczone zostaną przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego np. poprzez utwardzenie podłoża za pomocą płyt betonowych bądź uszczelnienie za pomocą geowłókniny;
- prace związane z umocnieniem dna i skarp koryt cieków wodnych wykonane zostaną z zastosowaniem materiałów pochodzenia naturalnego (np. drewno, ziemia, kamień, żwir, biomasa biodegradowalna);

- ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami, systematycznie opróżnianymi przez uprawnione, specjalistyczne firmy;
- zapewnione będzie właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy według obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w tym minimalizowana będzie ich ilość, magazynowane będą w selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń. W przypadku takiej możliwości zapewnione zostanie ich ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie;
- zaplecza budowy wyposażone będą w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw i substancji niebezpiecznych;
- zaplecza budowy i drogi techniczne, składy materiałów budowlanych i sprzętu lokalizowane będą w odległości większej niż 50 m od cieków wodnych i zbiorników wodnych. Jeżeli lokalizacja niezbędnych elementów zaplecza oraz magazynowania materiałów obojętnych dla środowiska gruntowo – wodnego w pobliżu cieków będzie niezbędna z punktu widzenia realizacji inwestycji, podłoże ewentualnej bazy materiałowej zostanie uszczelnione geomembraną i pokryte płytami betonowymi, a zaplecze wyposażone w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji szkodliwych;
- odwodnienie wykopów (o ile zajdzie taka potrzeba) będzie się odbywało poprzez spływ grawitacyjny; w sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa podjęte będą natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia skażonego gruntu. Zanieczyszczony grunt zostanie przekazany podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania;

można przyjąć, że oddziaływania fazy realizacji zostaną ograniczone i będą miały charakter krótkoterminowy, co oznacza, że po zakończeniu robót budowlanych ustaną.

W celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne:

- zostanie maksymalnie skrócony czas realizacji przedsięwzięcia poprzez dokładne zaplanowanie harmonogramu prac budowlanych;
- silniki pojazdów w przypadku dłuższego postoju, zwłaszcza w czasie przerw w pracy zostaną wyłączone;
- zastosowana zostanie technologia powodująca minimalizację rozprzestrzeniania się pyłów, między innymi poprzez:
 - stosowanie przewozowych, gotowych mieszanek eliminując w ten sposób mieszanie kruszyw na terenie budowy;
 - transport materiałów sypkich realizowany wywrotkami wyposażonymi w opończe lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie;
 - utrzymanie placu budowy i dróg dojazdowych w należyтым porządku (usuwanie pyłów, w okresie letnim zraszanie);
 - przechowywanie materiałów sypkich pod przykryciem;
- w przypadku awarii urządzenia i maszyny zostaną wyłączone;
- na placu budowy nie będą składowane nadmierne ilości materiałów budowlanych;
- ruch pojazdów na placu budowy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum;
- do wykonania robót używane będą pojazdy oraz inne urządzenia spalinowe spełniające wymogi norm EURO, w pełni sprawne, spełniające wymogi dopuszczające do użytku.

W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej prowadzonych prac budowlanych podjęte będą działania zmierzające do tzw. zorganizowanej ograniczonej emisji hałasu w tym:

- prace generujące emisję hałasu wykonywane będą w porze dnia, z wyjątkiem tych, które wymagają realizacji w sposób ciągły;
- w trakcie postoju silniki samochodów i maszyn zostaną wyłączone;

- wykorzystywane maszyny budowlane będą w dobrym stanie technicznym, spełniające wartości dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urządzeń określonych w *rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 ze zm.)*; wykorzystywane maszyny będą podlegały kontroli, a te w złym stanie technicznym nie zostaną dopuszczone do prac;
- zaplecza budowy, baz materiałowych oraz parkingów sprzętu i maszyn nie będą lokalizowane na obszarze terenów chronionych akustycznie oraz organizowane w taki sposób, aby ograniczyć emisję hałasu w kierunku terenów zabudowy mieszkaniowej i innych terenów podlegających ochronie; kontenery socjalno-biurowe i magazynowe zostaną zorganizowane w taki sposób, by stanowiły elementy ekranujące.

Z uwagi na to, że przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem przekroczeń dopuszczalnych poziomów zarówno w zakresie hałasu, jak i zanieczyszczeń powietrza na etapie eksploatacji nie przewidziano środków minimalizujących w tym zakresie.

Obecne i spodziewane po zakończeniu realizacji inwestycji wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego bezpośrednio pod przebudowywanymi istniejącymi liniami energetycznymi oraz w ich najbliższym otoczeniu będą mniejsze od wartości dopuszczalnych, określonych dla terenów dostępnych dla ludności (odpowiednio 10 kV/m dla składowej elektrycznej i 60 A/m dla składowej magnetycznej). W związku z powyższym dla przebudowy linii 110 kV nr 1 i nr 2 obszar oddziaływania ograniczy się do pasa technologicznego wyznaczonego przy ich przebudowie. Zatem nie przewiduje się dodatkowych środków ochrony środowiska przed polem elektromagnetycznym.

Biorąc pod uwagę zapisy *Kip* stwierdzić należy, że przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie. Z uwagi na lokalizację miejsca realizacji prac i ograniczony zakres oddziaływań, inwestycja na etapie jej realizacji i eksploatacji nie będzie wpływać na cele ochrony przedmiotów ochrony określonych w *zarządzeniu z dnia 1 lipca 2025 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie (PLH020082) (Dz. Urz. Woj. Dolno. poz. 3121)* oraz w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Henryków na lata 2020 – 2029, uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie (PLH020082), dla gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Henryków, zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r., znak: DL-WGL.4100.39.2020.

Warunek określony w punkcie I.1. nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z wycinką drzew i krzewów na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski oraz wszystkie gatunki nietoperzy podlegają ochronie gatunkowej w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380)*, w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować, iż prace związane z wycinką drzew i krzewów będą realizowane bez szkody dla ptaków. Część drzewostanu przeznaczonego do wycinki może stanowić siedliska gatunków owadów próchnożernych oraz nietoperzy. W związku z powyższym nałożono warunek określony w punkcie I.2., który zobowiązuje do udziału specjalistów chiropterologa i entomologa podczas wycinki drzew o obwodach pni powyżej 50 cm dziuplastych i/lub z odstającą korą, co ma zagwarantować prawidłowe jej przeprowadzenie bez szkody dla

gatunków nietoperzy i owadów – chronionych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*.

Warunki określone w punktach I.3. – I.5. mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni.

Warunek wskazany w punkcie I.6. ma na celu ograniczenie wpływu realizacji przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze: *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe oraz 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (*Polygono-Trisetion*), wymienione w *rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000*.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów – gatunków objętych ochroną na mocy *rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, nałożono warunek określony w punkcie I.7.

Warunek określony w punkcie I.8. ma na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed skażeniem oraz zabezpieczenie przed niszczeniem cennych terenów (siedlisk gatunków roślin i zwierząt).

Warunek określony w punkcie I.9. ma na celu zachowanie lokalnych korytarzy migracyjnych zwierząt przebiegających wzdłuż cieków wodnych, poprzez zastosowanie materiałów pochodzenia naturalnego lub zbliżonych do naturalnych oraz wykluczenie stosowania koszy i materaców gabionowych stanowiących sztuczny element w środowisku przyrodniczym stwarzający zagrożenie dla zwierząt (utrudniają migrację, mogą doprowadzić do ich śmierci).

Działając w oparciu o art. 108 § 1 *Kpa*, Wnioskodawca, przy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Realizacja planowanych wyjść inwestycyjnych jest niezbędna do wykonania rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odcinka realizacyjnego II: Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, zadania 5 od węzła Niemcza (bez węzła) do węzła Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem). Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S8 stanowi część trasy E67. Droga docelowo będzie zaczynać się na granicy z Republiką Czeską oraz łączyć aglomeracje wrocławską, łódzką, warszawską oraz białostocką. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy dostępność komunikacyjną regionu poprzez skomunikowanie terenów w południowej części województwa dolnośląskiego i kraju na kierunku osi Kłodzko – Białystok, umożliwi bezkolizyjne połączenie drogowe dużych aglomeracji miejskich oraz ośrodków przemysłowych.

Nadanie przedmiotowej decyzji (będącej niezbędnym załącznikiem do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwi Wnioskodawcy niezwłoczne wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji dla rozbudowy wybranych elementów infrastrukturalnych planowanej drogi ekspresowej S8, której wydanie jest niezbędne do zakończenia procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia wskazanego odcinka budowy drogi ekspresowej S8. Realizacja drogi S8 jest ważnym elementem infrastruktury regionu, wpłynie korzystnie na poprawę przepustowości oraz prędkości ruchu tranzytowego, a tym samym skrócenie czasu podróży, przyczyni się więc do osiągnięcia celu, jakim jest usprawnienie systemu krajowej i międzynarodowej komunikacji drogowej. Jej celem jest również oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Droga ekspresowa S8 stanowi ważną inwestycję zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i kraju. Jej

realizacja przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu. Nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest zatem niezbędne zarówno ze względu na ważny interes strony, jak i ważny interes społeczny. Ponadto od sprawnego przygotowania i realizacji tej inwestycji zależy możliwość późniejszego wydatkowania środków unijnych.

Biorąc pod uwagę argumenty na istnienie interesu społecznego, a także słuszny interes strony Regionalny Dyrektor, zgodnie z art. 108 § 1 Kpa, w punkcie II. sentencji niniejszej decyzji nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408)*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 7, art. 75 § 1 i art. 80 Kpa.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji zgodnie 129 § 1 i § 2 Kpa, przysługuje stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154) ze zm.) Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty za wydanie niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez:

2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich – wysyłka poprzez ePUAP
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – wysyłka poprzez ePUAP

Osoba do kontaktu: Bożena Zaleśna, tel.: 71 74 79 308 lub za pośrednictwem sekretariatu tel.: 71 747 93 00