

Stoen Operator Sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Pory 80
02-757 Warszawa

miejsce na adnotację Stoen Operator Sp. z o.o.

N-6223

**STOEN
OPERATOR**

powered by **e-on**

www.stoen.pl
operator@stoen.pl
e-bok.stoen.pl
T 48 22 821 31 31

Załącznik nr 3 - charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

SO/DD-D/DM/1175/10/25 z dnia 14/10/25

1. Dane obiektu

Nazwa obiektu / Przeznaczenie obiektu:	budynek biurowy		
Adres obiektu:	Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6		
Warunki przyłączenia, znak:	ST-CO/XK/1528/2009 ND\KWM05486\2017 + aneks nr 1	z dnia:	2009-03-13 2017-04-05
Nr uzgodnienia:	NK-PK/U/703/10 NI-U/U0272/2023	z dnia:	2009-03-13 2023-03-03
Moc przyłączeniowa obiektu:	478+240+200 kW	Liczba przyłączy dla obiektu:	3

2. Przyłącza / miejsca dostarczania

2.1. Przyłącze .

Kod PPE nadany przez OSD:	590 3801 0000116817 0		
Nr lokalu (identyfikator PPE wg systemu OSD):	3000004164		
Moc przyłączeniowa przyłącza:	$P_p = 478 \text{ kW}$ przy $\text{tg}\varphi = 0,4$	Grupa przyłączeniowa:	IV
Współczynnik korekcyjny doliczany do rozliczeń dla przypadków o których mowa w Taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o. oraz w niniejszej umowie	brak		
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej i miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych stanowi:	stacja transformatorowa nr 6093 - zaciski prądowe na wyjściu przewodów do zabezpieczeń WLZ Klienta	Zabezpieczenie przedlicznikowe instalacji podlegającej opłombowaniu przez OSD	630 A/zwory
Rodzaj instalacji:	trójfazowa	Poziom napięcia:	nN

Zakres dopuszczalnej mocy umownej i mnożnej wynikający z parametrów metrologicznych zainstalowanych przekładników

Zakres dopuszczalnej mocy umownej:	od 28 kW do 478 kW	Mnożna:	X 160
------------------------------------	--------------------	---------	-------

Elementy układu	Miejsce zainstalowania	Własność	Elementy układu	Miejsce zainstalowania	Własność
Licznik	Tablica licznikowa	OSD	Modem transmisji danych pomiarowych	Tablica licznikowa	OSD
Tablica licznikowa	Rozdzielnica pomiarowa	Klienta	Listwa kontrolno-pomiarowa	Tablica licznikowa	Klienta

Przekładniki	Przekładnia	Klasa	Liczba	Miejsce zainstalowania	Własność
Prądowe	800/5 A/A	0,2	3	Rozdzielnica pomiarowa	OSD