



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

Znak sprawy: HK.903.1.34.2026
Przysucha, dnia 13.04.2026 r.

KOMUNIKAT NR 5/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Kaleń, gm. Wieniawa zaopatrującego miejscowości: Głógów, Kaleń, Konary, Zadąbrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia z dnia 13.04.2026 r. informuje, że próbka wody pobrana w dniu 09.04.2026 r. z **wodociągu publicznego Kaleń, gm. Wieniawa** - wykazała przekroczenie parametru bakterii grupy coli – punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Kaleń, gm. Wieniawa - wynik: 8 jtk (norma – 0 jtk/100 ml), co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Jednocześnie informuje, że w badanej próbce wody nie stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

Woda w wodociągu publicznym Kaleń, gm. Wieniawa jest warunkowo przydatna do spożycia.

Należy przestrzegać następujących wskazówek:

- wodę z kranu należy spożywać wyłącznie przegotowaną - wodę należy gotować przez min. 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do wystudzenia.
- wody z kranu po uprzednim przegotowaniu można używać do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.
- woda z kranu może być używana do codziennego mycia się, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), sflukiwania toalet.



Magdalena Kołodziejaska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przysusze
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Przysusze
ul. Szkolna 7 | 26-400 Przysucha
+48 48 675 24 22
adres e-mail: sekretariat.psse.przysucha@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-91665-42335-THWBB-20

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa.
2. A.a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.
2. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24; 26-400 Przysucha.
3. Starosto Powiatowe w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
4. PSSE w Przysucha – Sekcja HŻŻ.
5. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).