



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.903.3.104.2026


Żywiec, 2026-06-18

KOMUNIKAT NR 1/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje, że w badaniach próbki wody pobranej z wodociągu obiektu pn. „Schronisko PTTK na Hali Boraczej” w Żabnicy, ul. Boracza 22 (woda pochodząca z ujęcia podziemnego, produkcja wody: 2 m³/dobę), stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* w ilości 140 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml), w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu Decyzją Nr 477/26 z dnia 18.06.2026 r. stwierdził:

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu obiektu pn. „Schronisko PTTK na Hali Boraczej” w Żabnicy, ul. Boracza 22

Woda jest nieprzydatna do spożycia.



Uwaga:

Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Bakterie *Escherichia coli* są naturalnym składnikiem flory jelitowej ludzi i zwierząt, jednak ich obecność w wodzie świadczy o świeżym zanieczyszczeniu fekalnym i niewłaściwej dezynfekcji wody lub wtórnym skażeniu sieci.

Spożycie wody zanieczyszczonej E. coli może być przyczyną zatrucia pokarmowego, którego podstawowym objawem jest biegunka, bóle brzucha i ogólne osłabienie, oraz przyczyną zakażeń układu moczowego.

Administrator wodociągu został zobowiązany do skutecznego poinformowania użytkowników powyższego wodociągu o braku przydatności wody do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-06-18



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasieńskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29