



Wejherowo, dnia 10.03.2025r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

HŚ.9022.1.113.2025.AJ

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 57/25**

**Dotyczy wodociągu publicznego Linia**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz § 4, § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
18.01.2024	31431/24/GDY*	Linia, ul. Ogrodowa 7, SUW
22.03.2024	167554/24/GDY*	Niepoczołowice, ul. Szkolna 1**
16.05.2024	291060/24/GDY*	Linia, ul. Szkolna 1**
03.06.2024	LBSK.212.2024	Linia, ul. Turystyczna 15**
28.08.2024	524516/24/GDY*	Linia, ul. Turystyczna 15**
16.09.2024	566851/24/GDY*	Niepoczołowice, ul. Szkolna 1**
16.09.2024	566850/24/GDY*	Linia, ul. Turystyczna 15**
16.10.2024	616567/24/GDY*	Linia, ul. Szkolna 1**
12.11.2024	LBSK.427.2024	Linia, ul. Turystyczna 15**

\*Kontrola wewnętrzna

\*\*Punkt zgodności zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza:**

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Linia**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail [psse.wejherowo@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wejherowo@sanepid.gov.pl)

Strona/Stron: 1/2

## UZASADNIENIE

W 2024 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora – Urząd Gminy Linia, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Linia zaopatrującego miejscowości Linia, Osiek, Tłuczewo, część Kętrzyna i część Niepoczołowic.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, miedź, ołów, magnez,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, twardość, bromiany, akryloamid, epichlorohydrynę, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne,  $\Sigma$  pestycydów chloroorganicznych,  $\Sigma$  pestycydów fosforoorganicznych.

W próbce wody pobranej w dniu 28.08.2024r. stwierdzono ponadnormatywną mętność oraz ponadnormatywną zawartość związków żelaza. Administrator wodociągu poinformował o planowanych pracach remontowo-modernizacyjnych tj. wymianie złóż filtracyjnych. Po wykonaniu modernizacji pobrano kolejne próby wody, które nie potwierdziły przekroczeń ww. parametrów.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Linia.

**Jakość wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągu publicznego Linia odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).**

*Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymuje:  
1. Wójt Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia  
2. .a/a