



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 B; tel. centrala 87 427 28 13; faks 87 427 28 83; e-mail: psse.wegorzewo@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-wegorzewo

Węgorzewo, 02.09.2025 r.

HK.9020.2.1.44.2025

**Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 24
11-600 Węgorzewo**

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **w wyniku pobrania próbek wody 26.08.2025 r. oraz 28.08.2025 r. z wodociągu publicznego Węgorzewo, numery próbek: 52/Węg/2025 – Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo, 51/Węg/2025 – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgorzewie, ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo, 878/Z/25 – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo, 877/Z/25 – Stacja Uzdatniania Wody Węgorzewo, woda uzdatniona oraz sprawozdań laboratoryjnych numer L-SBW/401/2025 i L-SBW/402/2025 z 01.09.2025 r., DŚ/661/25 i DŚ/662/25 z 28.0.2025 r.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wskaźnikowych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Stwierdzono przekroczoną wartość parametryczną manganu o wartości 63 µg/l, gdzie najwyższa dopuszczalna wartość to 50 µg/l. Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Podstawowym niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia jest jego niekorzystny wpływ na jakość organoleptyczną wody, obejmujący: wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały (częsty) kontakt z wodą, wzrost mętności wody, przykry smak wody oraz wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Węgorzewa

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Węgorzewie**
Anna Marożyk
lek.wet.higieny i epidemiologii