



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

PSK.9020.12.2.2026
Jarosław, 12.03.2026r.

Komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Wietlin

zaopatrującego miejscowości: **Wietlin I, Wietlin, Wietlin Osada, Wysocko, Bobrówka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody informuje o podwyższonej zawartości, manganu oraz twardości ogólnej (sumarycznej zawartości wapnia i magnezu) w wodzie przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego Wietlin.

Mangan w wodzie do spożycia nadaje jej specyficzny zapach, smak i wygląd. Jego obecność powoduje plamy o rdzawym zabarwieniu na urządzeniach sanitarnych i tekstyliach.

Twardość ogólna może wpływać na negatywną ocenę smaku wody przez konsumentów. Podczas podgrzewania wody na ściankach naczyń powstaje biały osad.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

PPIS w Jarosławiu informuje, iż na ww. wodociągu obowiązuje również komunikat z dnia 06.03.2026r. znak PSK.9020.12.1.2026.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Jadwiga Marycka - Legeny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7 | 37-500 Jarosław
+48 16 624-24-40
adres e-mail: sekretariat.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78913-51405-BUDJJ-27