KOMUNIKAT Nr 2/2026 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach z dnia 05.11.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Góra Ropczycka zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Góra Ropczycka.
Na podstawie analizy sprawozdania z badań próbki wody, pobranej w dniu 02.11.2026 r. na SUW Góra Ropczycka, dotyczącego parametru mikrobiologicznego ogólnej liczby mikroorganizmów w 22^0C **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach informuje, że wartość wyniosła 1 jtk/100 ml i spełnia wymagania określone** w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).

Niniejszy komunikat zmienia komunikat Nr 1 z dnia 02.11.2026 r. r. w sprawie przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22^0C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Góra Ropczycka.

Wacław Tobiasz
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ropczycach
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., 39-120 Sędziszów Małopolski
2. a/a