



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9022.2.241.2026.AP
Ostróda, 2026-06-10

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z 10 czerwca 2026 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Rychnowskiej Woli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 03.06.202 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z wodociągu publicznego Rychnowska Wola. Na podstawie wyników badań próbek wody stwierdzono:

- podwyższoną obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h -250 jtk;
- przekroczenie stężenia manganu- 102 µg/l
- przekroczenie stężenia żelaza- 660 µg/l
- przekroczenie parametru mętność – 3,5 NTU.

W związku z powyższym stwierdza się
niezgodność z wartością parametryczną.

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń. Ponadnormatywna zawartość żelaza, manganu i mętności w wodzie do spożycia może niekorzystnie wpływać na smak i wygląd wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych oraz działań mających na celu ustalenie przyczyny niezgodności z wartościami parametrycznymi.



Komunikat obowiązuje do odwołania.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17