



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim


KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Grabin zaopatrującego w wodę miejscowość Grabin (Gm. Bytnica).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 21 stycznia 2026 r. z wodociągu publicznego w Grabinie stwierdził, że jakość wody w zakresie badanego parametru żelaza spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie w dalszym ciągu jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na podwyższony parametr mętności. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionego parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.



Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.
Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
[Signature]
mgr Krystyna Piątkiewicz



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim
ul. Nadodrzańska 24
66-600 Krosno Odrzańskie
+48 68 414 80 60
psse.krosnoodrzanskie@sanepid.gov.pl