



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 06.08.2026 r.

Znak sprawy - HK.9020.5.123.2026

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim informuje, że na podstawie badania jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w m. Kiwity, gmina Kiwity zaopatrującego miejscowości: Kiwity, Bartniki, Rokitnik, Kobiela, Stoczek-mały (841 osób) stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametrów mikrobiologicznych:

- Escherichia coli > 100 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml
- Enterokoki jelitowe 6 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml
- Bakterie grupy coli > 100 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml
- Ogólna liczba mikroorganizmów > 300 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości 200 jtk/100 ml

W związku z powyższym stwierdza się:

brak przydatności wody do spożycia

Należy korzystać z wody o właściwych parametrach z innego zastępczego źródła wskazanego przez Urząd Gminy Kiwity.

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków
2. Woda z kranu nie może być używana do kąpieli
3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw, ręcznego mycia naczyń,
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz.748).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim
ul. Orła Białego 6 | 11-100 Lidzbark Warmiński
+48 89 767 23 22
psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81958-77539-ETDTW-21