



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.507.2026
Radom, 2026-06-29

Komunikat nr HKN.14.2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.06.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wsola gmina Jedlińsk zaopatrującego w wodę miejscowości: Wsola, Piastów, Kamińsk, Wielogóra, Klwaty, Józefówek, Marcelów w powiecie radomskim.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody do spożycia:

- nr 1.666 z dnia 26.06.2026 r. pobranej w dniu 23.06.2026 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej tj. Przepompownia Wielogóra, ul. Kwiatowa 14 gm. Jedlińsk stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 9 jtk./100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość w/w parametru wynosi 0 j.t.k. / 100 ml wody),

- nr 2.1008 z dnia 29.06.2026 r. pobranej w dniu 26.06.2026 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej tj. Budynek Polskiego Związku Łowieckiego Piastów 111 A Strzelnica Piastów gm. Jedlińsk stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 4 jtk. /100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość w/w parametru wynosi 0 j.t.k. / 100 ml wody),

- nr 2.1009 z dnia 29.06.2026 r. pobranej w dniu 26.06.2026 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej tj. Ośrodek Zdrowia we Wsoli ul. Leśna 7 gm. Jedlińsk stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 5 jtk. /100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość w/w parametru wynosi 0 j.t.k. / 100 ml wody),

- nr 2.1010 z dnia 29.06.2026 r. pobranej w dniu 26.06.2026 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej tj. Stacja Uzdatniania Wody Wsola ul. Szkolna 1 gm. Jedlińsk stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 3 jtk. /100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość w/w parametru wynosi 0 j.t.k. / 100 ml wody)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu informuje, iż woda nadaje się do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748)

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Jolanta Wolszczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19

Otrzymują:

1.Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Ogrodowa 51 A, 26-660 Jedlińsk

2.Wójt Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk

3.a/a

1.