



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-wroclaw> Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

HK.903.949.2025.AM

Wrocław, dnia 13 października 2025 r.

Urząd Gminy Jordanów Śląski

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

KOMUNIKAT NR 02/2025 HK.903.949.2025.AM

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2025 r.

w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Jordanów Śląski / Karolin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 9 października 2025 r. przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej we Wrocławiu z punktów:

1. Jezierzycze Wielkie Nr 26, Świetlica wiejska,
2. Karolin, Zbiornik wody czystej,
3. Wilczkowice Nr 38, Warsztat naprawy pojazdów,
4. Popowice, budynek mieszkalny

stwierdził że woda na terenie gminy Jordanów Śląski nadal nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli (w 4 zbadanych próbkach wody), liczby *Escherichia coli* (w 1 zbadanej próbce wody), ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22° C po (68±4)h (w 1 zbadanej próbce wody). We wszystkich badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności enterokoków kałowych.

Woda pobrana z punktu: Jordanów Śląski, Stacja Uzdatniania Wody, pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym, pod względem fizyko-chemicznym, w badanej próbce wody, stwierdzono ponadnormatywną mętność oraz niewielkie przekroczenie dopuszczalnego poziomu żelaza i manganu.

Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenia **woda nie nadaje się do użycia** i nadal należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków i potraw.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC.

Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

Zarządca wodociągu Jordanów Śląski / Karolin – Urząd Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski prowadzi dalsze działania zmierzające do doprowadzenia jakości wody do wymagań zgodnych z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządcy wodociągu – w dniu 13 października zostaną zlecone kolejne kontrolne badania próbek wody w akredytowanym, zewnętrznym laboratorium badawczym. O wynikach badania próbek wody odbiorcy zostaną poinformowani w kolejnych komunikatach.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wrocławiu
Paweł Wróblewski

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat e-doręczenie: AE:PL-79633-25412-VEVTB-20
2. DPWIS we Wrocławiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław (e-doręczenie oraz komunalna.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl)
3. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, drogą elektroniczną + załącznik, zzk@powiatwroclawski.pl
4. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, drogą elektroniczną, czkw@duw.pl
5. HŻ wm
6. HK aa