



**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Gorzów Wlkp., dnia 12 września 2024 r.

WO.092.6.2024.TK

**Pan
bryg. Dariusz Wojtuń
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie Odrzańskim**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, ujętej w „Rocznym plan kontroli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na 2024 r.” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim¹

Adres jednostki: ul. Sienkiewicza 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie

Regon: 971181739

NIP: 926-14-73-860

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim jest bryg. Dariusz Wojtuń² powołany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dniem 8 kwietnia 2024 r., natomiast zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim jest st. kpt. Michał Szyber³ powołany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dniem 19 czerwca 2024 r. Poprzednim Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim (w części okresu objętego kontrolą) był st. bryg. Andrzej Kaźmierak.

Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴ w związku z art. 12 ust. 5

¹ Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim, zwana dalej komendą, komendą powiatową PSP lub KP PSP;

² Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim, zwany dalej Komendantem, komendantem powiatowym PSP;

³ Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim, zwany dalej zastępcą Komendanta, zastępcą komendanta powiatowego PSP;

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

ustawy o Państwowej Straży Pożarnej⁵ przez zespół kontrolny Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrolę przeprowadzili:

1. **st. kpt. Sebastian Piotrowski** - przewodniczący zespołu kontrolnego - na podstawie upoważnienia nr WO.092.6.2024;
2. **mł. kpt. Tomasz Skórski** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.6.2024;
3. **mł. asp. Elżbieta Gendek** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.6.2024;
4. **mł. ogn. Tymoteusz Kopacz** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.6.2024;
5. **Mariusz Przysiecki** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.6.2024.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym:
 - a) przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 - b) wydawanych postanowień i decyzji administracyjnych,
 - c) terminowości postępowania.
2. Prawidłowość przestrzegania terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane⁶ oraz doboru wzorów stanowisk wydawanych.

Ustalenia kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 7 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. W tym czasie nadzór nad ustawowymi zadaniami komendanta powiatowego PSP dotyczącymi m.in. nadzorowania przepisów przeciwpożarowych sprawował st. kpt. Michał Sztyber.

Przedstawiciel komendanta (...) przeprowadził kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w wyniku których wydane zostały decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W kontrolowanym okresie wydano 6 decyzji dot. usunięcia uchybień.

Na potrzeby kontroli wybrano losowo 3 sprawy spośród 37 prowadzonych postępowań administracyjnych, co stanowi nieco ponad 8 % prowadzonych w kontrolowanym okresie spraw.

Poddano kontroli również 3 losowo wybrane dokumentacje odbiorowe spośród 25 odbiorów w tym okresie, co stanowi 12 % wszystkich wykazanych czynności odbiorowych objętych kontrolą.

⁵ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PSP;

⁶ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

I. Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono co następuje.

Analizie poddano dokumentację pokontrolną obiektów:

1. Przedszkole Miejskie nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu zlokalizowane w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Srebrna Góra 2, 66-600 Krosno Odrzańskie – znak sprawy PZ.52800.29.2023.PG;
2. Budynki produkcyjno-magazynowe, administracyjne oraz place składowe na terenie firmy Iwaniccy Sp. z o.o. Sp. k. zlokalizowanej w miejscowości Gubin, przy ul. Kresowej 257d - znak sprawy PZ.52805.5.2024.PG;
3. Hala sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Broniewskiego zlokalizowana przy ul. Pocztovej w Krośnie Odrzańskim - znak sprawy PZ.52800.2.2023.PG.

Ad 1. Przedszkole Miejskie nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu zlokalizowane w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Srebrna Góra 2, 66-600 Krosno Odrzańskie – znak sprawy PZ.52800.29.2023.PG.

a) Upoważnienie:

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 8 grudnia 2023 r. znak sprawy PZ.52800.29.2023.PG zostało podpisane przez komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim st. bryg. Andrzeja Kaźmieraka i wystawione na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy o PSP na (...) Podstawą do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli był roczny plan czynności kontrolno-rozpoznawczych KP PSP w Krośnie Odrzańskim na rok 2023.

Upoważnienie było zgodne z metodyką prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, zwanej dalej metodyką⁷, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami.

Upoważnienie zostało odebrane osobiście przez Kontrolowanego dnia 8 grudnia 2023 r.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały zaplanowane i przeprowadzone w dniu 18 grudnia 2023 r. przez (...) Sporządzono protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 28 grudnia 2023 roku. Zastosowano wzór protokołu podstawowego (z elementami uproszczonego) z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych, wskazany w metodyce. W protokole zawarto wszystkie niezbędne informacje.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych protokół został przedłożony do akceptacji zastępcy Komendanta dnia 28 grudnia 2023 roku oraz Komendantowi 29 grudnia 2023 roku.

⁷ Metodyka prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych – 19 stycznia 2017 r., Komenda Główna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń;

c) Informacje o usunięciu nieprawidłowości:

W dniu 3 stycznia 2024 r. do KP PSP w Krośnie Odrzańskim wpłynęło pismo znak P1.PZ.PG.1.2024, P1.PZ.PG.2.2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. informujące o usunięciu nieprawidłowości dot.:

- pkt. 16, tj. zastawienia hydrantu przez ksero oraz meble szkolne;
- zaniżenia szerokości dojścia ewakuacyjnego.

W dniu 9 stycznia 2024 r. do KP PSP w Krośnie Odrzańskim wpłynęło pismo znak P1.PZ.PG.4.2024, P1.PZ.PG.5.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. informujące o usunięciu nieprawidłowości dot.:

- braku zapoznania pracowników przedszkola z przepisami przeciwpożarowymi;
- braku oznakowania znakami ochrony przeciwpożarowej drzwi przeciwpożarowych prowadzących na nieużytkowane poddasze klubu dziecięcego, wyjścia ewakuacyjnego od strony ul. Podgórnej i z kuchni, brak oznakowania głównego kurka instalacji gazowej;
- braku oznakowania znakami ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 12 stycznia 2024 r. do KP PSP w Krośnie Odrzańskim wpłynęło pismo znak P1.PZ.PG.6.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. informujące o usunięciu nieprawidłowości dot. braku dokonania udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przedszkola.

W dniu 25 stycznia 2024 r. do KP PSP w Krośnie Odrzańskim wpłynęło pismo znak P1.PZ.PG.7.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. informujące o usunięciu nieprawidłowości dot. braku dokonania udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w budynku przedszkola.

Dnia 28 lutego 2024 r. do KP PSP w Krośnie Odrzańskim wpłynęło pismo znak P1.PZ.PG.10.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. informujące o usunięciu nieprawidłowości dot. palnej obudowy ściennej, wykładzin podłogowych oraz dywanów.

Dnia 19 marca 2024 r. do KP PSP w Krośnie Odrzańskim wpłynęło pismo znak P1.PZ.PG.11.2024 z dnia 18 marca 2024 r. informujące o usunięciu nieprawidłowości dot. aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz usunięcia materiałów palnych z poddasza w budynku.

d) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego:

W związku ze stwierdzonymi, podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od 18 do 28 grudnia 2023 r., nieprawidłowościami wynikającymi z przepisów przeciwpożarowych, pismami znak PZ.52800.29.3.1.2023.PG, PZ.52800.29.3.2.2023.PG, PZ.52800.29.3.3.2023.PG, PZ.52800.29.3.4.2023.PG, PZ.52800.29.3.5.2023.PG z dnia 4 stycznia 2024 r. do strony postępowania przesłano pięć zawiadomień o wszczęciu postępowania

administracyjnego. Zawiadomienia są zgodne ze wzorami zawartymi w zasadach prowadzenia postępowań administracyjnych⁸.

Zawiadomienie znak PZ.52800.29.3.1.2023.PG z dnia 4 stycznia 2024 r. zawierało nieprawidłowości związane z brakiem wyposażenia poziomych dróg komunikacji ogólnej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które dają podstawę do stwierdzenia, że w budynku istniejącym występują warunki, które uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

Zawiadomienie znak PZ.52800.29.3.2.2023.PG z dnia 4 stycznia 2024 r. zawierało nieprawidłowości związane z brakiem zabezpieczenia przed zadymieniem drogi ewakuacyjnej tj. klatki schodowej stanowiącej pionową drogę ewakuacji w budynku, które dają podstawę do stwierdzenia, że w budynku istniejącym występują warunki, które uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

Zawiadomienie znak PZ.52800.29.3.3.2023.PG z dnia 4 stycznia 2024 r. zawierało nieprawidłowości związane z niewłaściwą wysokością usytuowania zaworów odcinających hydrantów wewnętrznych oraz brakiem zachowania wymaganych zasięgów hydrantów wewnętrznych w poziomie.

Zawiadomienie znak PZ.52800.29.3.4.2023.PG z dnia 4 stycznia 2024 r. zawierało nieprawidłowości związane z zastosowaniem materiałów palnych jako wyposażenia wewnątrz o nieznanej klasie reakcji na działanie ognia, które dają podstawę do stwierdzenia, że w budynku istniejącym występują warunki, które uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

Zawiadomienie znak PZ.52800.29.3.5.2023.PG z dnia 4 stycznia 2024 r. zawierało nieprawidłowości związane z:

- brakiem udokumentowania przeglądu oraz czynności konserwacyjnych urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w budynku przedszkola;
- brakiem wszystkich wymaganych elementów z części graficznej i opisowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
- składowaniem materiałów palnych na nieużytkowym poddaszu w postaci kartonów, drewnopochodnych mebli wyposażenia wewnątrz dekoracji oraz pomocy dydaktycznych;
- brakiem zapoznania pracowników przedszkola z przepisami przeciwpożarowymi;
- brakiem dokonania udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przedszkola;
- brakiem oznakowania znakami ochrony przeciwpożarowej drzwi przeciwpożarowych prowadzących na nieużytkowane poddasze klubu dziecięcego, wyjścia ewakuacyjnego od strony ul. Podgórznej i z kuchni, brak oznakowania głównego kurka instalacji gazowej.

⁸ Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych – październik 2017 r., Komenda Główna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń;

Dostarczenie powyższych zawiadomień potwierdzają ZPO⁹ dołączone do akt sprawy.

Dnia 18 stycznia 2024 r. do KP PSP w Krośnie Odrzańskim wpłynęło pismo znak P1.PZ.PG.7.2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie skorzystania z możliwości usunięcia nieprawidłowości w trybie warunków zamiennych.

e) Wystąpienie do PINB¹⁰:

W dniu 1 lutego 2024 r. pismem znak PZ.52800.29.5.2023.PG z dnia 31 stycznia 2024 r. wystąpiono do PINB w celu przekazania sprawy do służbowego wykorzystania, w związku ze stwierdzonymi podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowościami w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu zlokalizowanego w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Srebrna Góra 2, wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych.

f) Postanowienie:

W dniu 1 lutego 2024 r. pismem znak PZ.52800.29.4.2023.PG z dnia 31 stycznia 2024 r. wydano postanowienie, którym zawieszono do dnia 31 lipca 2024 r. postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu pismem znak PZ.52800.29.3.2.2023.PG z dnia 4 stycznia 2024 r. dla Przedszkola Miejskiego nr 1 zlokalizowanego w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Srebrna Góra 2 w sprawie nakazania usunięcia uchybienia naruszającego przepisy przeciwpożarowe stwierdzonego podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 18-28 grudnia 2023 r.

Wezwano także Dyrektora Przedszkola do wystąpienia z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. o uzgodnienie rozwiązań zamiennych.

g) Decyzja administracyjna:

W dniu 1 lutego 2024 r. do strony postępowania skierowano decyzję administracyjną nr 3/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. znak sprawy PZ.52800.29.6.2023.PG, która podpisana została przez p.o. komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim. Dotyczyła nieprawidłowości wynikających z warunków ewakuacji (brak wyposażenia poziomych dróg komunikacji ogólnej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne), na podstawie których stwierdzono, że w budynku istniejącym występują warunki, które uznaje się za zagrażające życiu ludzi. Przed wydaniem decyzji administracyjnej zachowano termin, uwzględniający czas wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego. Decyzja jest zgodna ze wzorami zawartymi w zasadach prowadzenia postępowań administracyjnych, posiada uzasadnienie oraz informację o możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do tych nieprawidłowości.

W dniu 1 lutego 2024 r. do strony postępowania skierowano również decyzję administracyjną nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. znak sprawy

⁹ ZPO – zwrotne potwierdzenie odbioru;

¹⁰ PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

PZ.52800.29.7.2023.PG, która podpisana została przez p.o. komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim. W decyzji zawarto nieprawidłowości wynikające z niewłaściwej wysokości usytuowania zaworów odcinających hydrantów wewnętrznych oraz brakiem zachowania wymaganych zasięgów rzutów prądów gaśniczych hydrantów wewnętrznych. Przed wydaniem decyzji administracyjnych zachowano termin, uwzględniający czas wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego. Decyzja jest zgodna ze wzorami zawartymi w zasadach prowadzenia postępowań administracyjnych oraz posiada uzasadnienie.

W dniu 6 lutego 2024 r. do strony postępowania skierowano kolejną decyzję administracyjną nr 6/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. znak sprawy PZ.52800.29.8.2024.PG, która podpisana została przez p.o. komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim. Była to decyzja umarzająca w części postępowanie administracyjne w sprawie nakazania Dyrektorowi Przedszkola usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w związku z przedstawieniem wiarygodnych dokumentów potwierdzających usunięcie nieprawidłowości. Decyzja jest zgodna ze wzorami zawartymi w zasadach prowadzenia postępowań administracyjnych oraz posiada uzasadnienie.

W dniu 6 lutego 2024 r. do strony postępowania skierowano czwartą decyzję administracyjną nr 7/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. znak sprawy PZ.52800.29.9.2023.PG, która podpisana została przez p.o. komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim. Była to decyzja nakazująca usunięcie materiałów palnych stanowiących wyposażenie wnętrz, które dają podstawę do stwierdzenia, że w budynku istniejącym występują warunki, które uznaje się za zagrażające życiu ludzi. Decyzja jest zgodna ze wzorami zawartymi w zasadach prowadzenia postępowań administracyjnych oraz posiada uzasadnienie.

W dniu 6 lutego 2024 r. do strony postępowania skierowano kolejną decyzję administracyjną nr 8/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. znak sprawy PZ.52800.29.10.2023.PG, która podpisana została przez p.o. komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim. Była to decyzja nakazująca dokonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usunięcie materiałów palnych na nieużytkowym poddaszu w postaci kartonów, drewnopochodnych mebli wyposażenia wnętrz dekoracji oraz pomocy dydaktycznych, jak również doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przedszkola. Decyzja jest zgodna ze wzorami zawartymi w zasadach prowadzenia postępowań administracyjnych oraz posiada uzasadnienie.

We wszystkich decyzjach nakazujących wskazano terminy wykonania obowiązków realne do wykonania tych nieprawidłowości. Do powyższych decyzji dołączone zostały zwrotne potwierdzenia odbioru.

Ad 2. Budynki produkcyjno-magazynowe, administracyjne oraz place składowe na terenie firmy Iwaniccy Sp. z o.o. Sp. k. zlokalizowanej w miejscowości Gubin, przy ul. Kresowej 257d - znak sprawy PZ.52805.5.2024.PG.

a) Upoważnienie:

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 7 marca 2024 r. znak sprawy PZ.52805.5.2024.PG zostało podpisane przez p.o. Komendanta Powiatowego PSP i wystawione na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy o PSP. Do przeprowadzenia tych czynności wyznaczony został (...)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze miało na celu sprawdzenie wykonania Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim nr 30/2023, znak PZ.52805.23.5.4.2023.DW z dnia 19 października 2023 r.

Upoważnienie było zgodne z metodyką prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami.

Upoważnienie zostało dostarczone Kontrolowanemu w ustawowym terminie dnia 7 marca 2024 r.

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały zaplanowane i przeprowadzone w dniu 25 marca 2024 r. (protokół z dnia 25 marca 2024 r.) przez (...)

Zastosowano wzór protokołu podstawowego z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z elementami uproszczonego wskazany w metodyce. W protokole zawarto wszystkie niezbędne informacje.

W protokole zawarto informację o braku przedstawienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych, a tym samym niewykonania Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim nr 30/2023, znak PZ.52805.23.5.4.2023.DW z dnia 19 października 2023 r.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych dnia 25 marca 2024 roku, protokół został przedłożony do akceptacji Komendantowi.

Firma pismem z dnia 6 maja 2024 r. zawiadomiła Komendanta Powiatowego PSP o przygotowaniu nowej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

Z przedmiotowym pismem dnia 7 maja 2024 r. zapoznał się Komendant Powiatowy PSP.

W dniu 24 czerwca 2024 r. została sporządzona notatka służbowa przez (...) w związku z brakiem wykonania Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim nr 30/2023, znak PZ.52805.23.5.4.2023.DW z dnia 19 października 2023 r. Decyzja dotyczyła braku dokonania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Ze względu na dostarczenie, w akceptowalnym przez funkcjonariusza terminie, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego autor notatki wstrzymał się z wystawieniem upomnienia.

Ad 3. Hala sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Broniewskiego zlokalizowana przy ul. Pocztovej w Krośnie Odrzańskim - znak sprawy PZ.52800.2.2023.PG.

a) Upoważnienie:

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 23 maja 2023 r. znak sprawy PZ.52800.2.2023.PG zostało podpisane przez komendanta powiatowego PSP i wystawione na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy o PSP na (...)

Rozpoczęcie czynności kontrolno-rozpoznawczych miało na celu sprawdzenie wykonania Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim nr 64/2022, znak PZ.52800.31.5.1.2022.PG z dnia 28 listopada 2022 r. oraz Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim nr 65/2022, znak PZ.52800.31.5.2.2022.PG z dnia 28 listopada 2022 r.

Upoważnienie było zgodne z metodyką prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, zwanej dalej metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami.

Powyższe upoważnienie dostarczono do kontrolowanego w ustawowym terminie, tj. w dniu 25 maja 2023 r.

Brak podpisu na pieczęci potwierdzającej odbiór dokumentu.¹¹

b) Czynności kontrolno-rozpoznawcze:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały zaplanowane i przeprowadzone w dniu 5 czerwca 2023 r. (protokół z dnia 5 czerwca 2023 r.) przez (...)

Zastosowano wzór protokołu podstawowego z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazany w metodyce z elementami uproszczonego. W protokole opisano wszystkie niezbędne informacje.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych dnia 5 czerwca 2023 roku, protokół został przedłożony do akceptacji Komendantowi Powiatowemu PSP.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych zakończonych protokołem stwierdzono wypełnienie wszystkich nałożonych obowiązków, co spowodowało wykonanie decyzji i zakończyło sprawę.

W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną z uchybieniami. Przesłanką uzasadniającą powyższą ocenę jest:

1. Brak podpisu na pieczęci potwierdzającej odbiór upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych (dowód w sprawie nr 3 – strona 1 upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 23 maja 2023 r. znak sprawy PZ.52800.2.2023.PG - Hala sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Broniewskiego zlokalizowana przy ul. Pocztovej w Krośnie Odrzańskim).

II. Prawidłowość przestrzegania terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.

¹¹ Dowód w sprawie nr 3 – upoważnienie z dnia 23 maja 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. prowadzący czynności kontrolno-rozpoznawcze w KP PSP w Krośnie Odrzańskim dokonał łącznie 25 odbiorów, w tym: 19 w 2023 roku i 6 w I kwartale 2024 r. Spośród skontrolowanych odbiorów każdorazowo kończyły się zajęciem przez kontrolującego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Analizie poddano dokumentację odbiorową obiektów:

1. Wieża Kościoła Parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim (znak sprawy: PZ.52800.8.2023.PG);
2. Budynek handlowo-usługowy wraz z dobudowaną wiatą w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Chopina 8 (znak sprawy: PZ.52800.24.2023.PG);
3. Budynek produkcyjno-magazynowy firmy Kome Polska Sp. z o.o., z częściami socjalno-biurowymi wraz z budową budynku portierni, budynku pompowni ppoż., stacja trafo, zbiornikiem retencyjnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona (znak sprawy: PZ.52805.10.2023.PG).

Ad 1. Wieża Kościoła Parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim (znak sprawy: PZ.52800.8.2023.PG).

a) Zawiadomienie:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do KP PSP w Krośnie Odrzańskim w dniu 1 marca 2024 r.

b) Upoważnienie:

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 4 marca 2024 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało wystawione na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 ustawy o PSP na (...) Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krośnie Odrzańskim oraz na (...) specjalistę Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego. Upoważnienie podpisał p.o. komendanta powiatowego PSP. Upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami.

Upoważnienie zostało dostarczone do Wnioskodawcy tego samego dnia, tj. 4 marca 2024 r.

c) Czynności kontrolno-rozpoznawcze:

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 15 marca 2024 r. jest zgodny ze wzorem metodyki, zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami.

Protokół został podpisany przez osobę upoważnioną, tj. (...) (z up. Burmistrza). Zapoznanie z protokołem odnotowane pisemnie na dokumencie dnia 15 marca 2024 r. przez komendanta powiatowego PSP.

c) Stanowisko:

Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 15 marca 2024 r., zostało podpisane przez p.o. komendanta powiatowego PSP. Stanowisko odebrała osobiście w dniu 15 marca 2024 r. pani (...) (z up. Burmistrza).

Stanowisko zostało wysłane min. do PINB oraz Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim dnia 18 marca 2024 roku.

Ad 2. Budynek handlowo-usługowy wraz z dobudowaną wiatą w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Chopina 8 (znak sprawy: PZ.52800.24.2023.PG).

a) Zawiadomienie:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 31 sierpnia 2023 r. wpłynęło do KP PSP w Krośnie Odrzańskim tego samego dnia.

b) Upoważnienie:

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 4 września 2023 r. zostało wystawione na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 ustawy o PSP (...) – Specjalistę Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego. Upoważnienie podpisał komendant powiatowy PSP – st. bryg. Andrzej Kaźmierak. Upoważnienie odebrał osobiście pełnomocnik Wnioskodawcy pan (...) dnia 4 września 2023 r. Upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami. Natomiast do przeprowadzenia tych czynności przewidziano jednego funkcjonariusza, co nie jest zgodne z metodyką.¹²

c) Czynności kontrolno-rozpoznawcze:

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 8 września 2023 r. zgodny ze wzorem metodyki, zawierał wszystkie elementy wymagane przepisami, został sporządzony niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli (7 września 2023 r.). Z protokołem zapoznał się komendant powiatowy PSP w dniu 8 września 2023 r.

Protokół został wydany osobie upoważnionej panu (...)

d) Stanowisko:

Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 8 września 2023 r., podpisane zostało przez komendanta powiatowego PSP – st. bryg. Andrzeja Kaźmieraka. Stanowisko odebrane osobiście przez pełnomocnika Wnioskodawcy pana (...) w dniu 8 września 2023 r. Stanowisko zostało również wysłane tego samego dnia do PINB i Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

W stanowisku Komendant wniósł zastrzeżenie dot. wymiany okna w kotłowni na takie, które posiada co najmniej 50% powierzchni otwieralnej. Pismem z dnia

¹² Dowód w sprawie nr 5 – Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych znak PZ.52800.24.2023.PG z dnia 4 września 2023 r. (strona 1) - zgodnie z § 7 metodyki czynności powinny prowadzić 2 funkcjonariuszy (znak sprawy: PZ.52800.24.2023.PG).

11 października 2023 r. pełnomocnik Wnioskodawcy zawiadomił komendanta powiatowego PSP o wykonaniu wyszczególnionego w stanowisku zastrzeżenia.

Ad 3. Budynek produkcyjno-magazynowy firmy Kome Polska Sp. z o.o., z częściami socjalno-biurowymi wraz z budową budynku portierni, budynku pompowni ppoż., stacja trafo, zbiornikiem retencyjnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona (znak sprawy: PZ.52805.10.2023.PG).

a) Zawiadomienie:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 6 kwietnia 2023 r. wpłynęło do KP PSP w Krośnie Odrzańskim tego samego dnia.

b) Upoważnienie:

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 11 kwietnia 2023 r. zostało podpisane przez p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało wystawione na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 ustawy o PSP na (...) – Specjalistę Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego oraz (...) – Starszego Inspektora. Upoważnienie podpisał p.o. komendanta powiatowego PSP – kpt. Michał Szytyber. Upoważnienie było zgodne z metodyką, posiadało wszystkie elementy wymagane przepisami. Upoważnienie zostało odebrane osobiście przez osobę upoważnioną w dniu 11 kwietnia 2023 r.

c) Czynności kontrolno-rozpoznawcze:

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej opracowany został w dniu 19 kwietnia 2023 r.

Komendant zapoznał się z zapisami zawartymi w protokole w dniu 19 kwietnia 2023 r.

d) Stanowisko:

Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 19 kwietnia 2023 r. zostało podpisane przez komendanta powiatowego PSP i odebrane osobiście przez Wnioskodawcę tego samego dnia.

W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną z uchybieniami. Przesłanką uzasadniającą powyższą ocenę jest:

1. Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez jednego funkcjonariusza KP PSP w Krośnie Odrzańskim (dowód w sprawie nr 5), strona 1 upoważnienia - Budynek handlowo-usługowy wraz z dobudowaną wiatą w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Chopina 8 (znak sprawy: PZ.52800.24.2023.PG).

III. Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości, wnioski oraz zalecenia.

Całokształt analizowanego podczas czynności kontrolnych materiału, biorąc pod uwagę program kontroli, oceniony został na ocenę pozytywną z uchybieniami.

Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych.

1. **Stwierdzone uchybienie:** brak podpisu osoby wnioskującej na pieczęci potwierdzającej odbiór upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Zalecenie: w przypadku akceptacji (lub innych czynności wymagających podpisu) pisma należy dopilnować, aby dokumenty były w należyty sposób (niebudzący wątpliwości organu) podpisane.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: funkcjonariusze prowadzący czynności kontrolno-rozpoznawcze.

Prawidłowość przestrzegania terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane oraz doboru wzorów stanowisk wydawanych.

1. **Stwierdzone uchybienie:** Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone były przez jednego funkcjonariusza KP PSP w Krośnie Odrzańskim.

Zalecenie: każdorazowo dokonywać czynności kontrolno-rozpoznawczych przez dwóch funkcjonariuszy zgodnie z metodyką.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: funkcjonariusze prowadzący czynności kontrolno-rozpoznawcze.

IV. Ocena końcowa kontrolowanej działalności.

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim zespół kontrolerów stwierdził 2 uchybienia. W związku z powyższym zespół kontrolerów ocenia pozytywnie z uchybieniami działalność Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim.

Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim bryg. Dariusz Wojtuń został zobowiązany na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do poinformowania w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w elektronicznym egzemplarzu, który zostanie niezwłocznie przesłany Komendantowi Powiatowemu PSP w Krośnie Odrzańskim tuż po jego akceptacji.

Spis aktów prawnych:

- [1] Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224);
- [2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127);
- [3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275);

- [4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);
- [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822);
- [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.);
- [7] Metodyka prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych – 19 stycznia 2017 r., Komenda Główna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń;
- [8] Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych – 18 grudnia 2017 r., Komenda Główna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń.

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Janusz Drozda
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/