



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU**

Puck, 25 kwietnia 2025 r.

HK.9022.219.2025.PK.3

**Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Żarnowiec 76
84-110 Krokowa**

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań z dnia 25 kwietnia 2025 r. dotyczącego jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Klanino** stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi po przegotowaniu.

Dnia 25 kwietnia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku otrzymał cząstkowe wyniki badań dotyczące próbki wody pobranej dnia 23 kwietnia 2025 r. w punkcie zgodności w wodociągu Klanino, które wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jednostki tworzącej kolonie w 100 ml. W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii *Escherichia Coli* i Enterokoków.

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli w badanej próbce może wskazywać na zanieczyszczenie wody, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dnia 25 kwietnia 2025 r. stwierdził w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Klanino warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpiei noworodków i niemowląt.

Woda w stanie surowym może być używana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych oraz do splukiwania toalety.

Ocenę niniejszą wydano celem powiadomienia mieszkańców o bieżącej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Omawiany wodociąg charakteryzuje się produkcją wody ok. 213 m³/d i zaopatruje w wodę ok. 632 odbiorców w miejscowościach: Klanino, Parszkowo i Polchówko. Ocenę niniejszą wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Przesłano pocztą elektroniczną

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Lange
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku

Rozdzielnik:

1. Wójt Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, e-mail: urząd@krokowa.pl
2. Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa, e-mail: sekretariat@kpkspzoo.pl, technolog@kpkspzoo.pl
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck, e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl
4. Oddział BŻŻiPK w/m
5. a/a