



KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z 21.08.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowościach Grodziec, Janów, Junno, Lipice, Mokre, Nowa Huta, Stara Huta, Stary Borowiec, Konary, Nowe Grądy, Stare Grądy, Wielotłęka, Stary Tartak, Tartak, Zaguźnica o nr porządkowych budynków 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25 (gm. Grodziec) oraz obiektów zlokalizowanych w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie o nr porządkowych budynków: 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 71A, 72, 73, 74, 74A, 77, 77A (gm. Rychwał) zaopatrywanych ze strefy zaopatrzenia Grodziec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że przeprowadzone badania wody wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz.748) **w zakresie bakterii grupy coli** w ilości 40 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml).


Zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości <10 jtk w 100 ml pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków jelitowych.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA.

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, mycia zębów a także do kąpieli).

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie dotyczy wszystkich konsumentów z uwzględnieniem osób z grupy ryzyka tj. niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością i obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu lub informacji.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu wody. Zjawisko to nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

p.o. PPIS w Koninie
Kierownik Sekcji Higieny Żywności i Żywnienia
Katarzyna Bąkowska

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	ca27191540ab445d9af0533bd593ffb3	
Nazwa dokumentu	komunikat PPIS w Koninie Grodziec.pdf	
Tytuł dokumentu	komunikat PPIS w Koninie Grodziec	
Skrót dokumentu	87718069f2f383a8557675bf2bcec1a34de1aac59d77a6981c0dd3290d28c9b7	
Wersja dokumentu	1.4	
Data dokumentu	2026-08-21	
Podpis	Podpisany przez	Kierownik Sekcji Higieny Żywności i Żywienia Katarzyna Bąkowska
	Stanowisko podpisu	Katarzyna Bąkowska (p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Kierownik Sekcji Higieny Żywności i Żywienia) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2026-08-21
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.304.9	
Data wydruku	2026-08-21	
Autor wydruku	Mateusz Kołacki (Młodszy Asystent) ON-HK	