ON-HK.903.240.2026

INFORMACJA


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Raczyce, gmina Odolanów zaopatrującej mieszkańców miejscowości: Uciechów, Lipiny, Raczyce oprócz mieszkańców przy ul. Nowej, Spacerowej, Borowikowej, Jagodowej, Dębowej, Kalinowej oraz Odolanowskiej nr: 2, 4, 6, 6a, 8, 8a, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej w strefie zaopatrzenia w wodę Raczyce, stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) w zakresie podwyższonego stężenia azotynów w ilości 0,63 mg/l (dopuszczalna wartość 0,50 mg/l).

Woda ze zwiększoną ilością azotynów może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia niemowląt, może być przyczyną wystąpienia methemoglobinemii (powodującej niedotlenienie organizmu i sinicę u małych dzieci). **Osoby z grupy ryzyka tj. kobiety w ciąży, niemowlęta, dzieci do 3 roku życia nie powinny używać wody wodociągowej zawierającej podwyższone ilości azotynów.**

Pozostali odbiorcy wody mogą wykorzystywać ją do celów konsumpcyjnych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Tadeusz Andrzej Biliński
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

/dokument podpisany elektronicznie/