Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

NHK.9022.159.2026
Pyrzyce, 14.10.2026 r.

KOMUNIKAT Nr 27/2026

w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę (wodociąg) Ryszewko

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Ryszewko, Ryszewo, Nieborowo, Okunica, Turze Młyny, Giżyn, Czernice, Brzezin, Grędziec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych ze strefy zaopatrzenia w wodę Ryszewko (wodociąg Ryszewko), gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru bakterie grupy coli w ilości do 4 NPL w 100 ml wody (wartość wymagana – 0 NPL w 100 wody).

Woda nadaje się do picia, wytwarzania i przygotowywania żywności pod warunkiem jej przegotowania. Wodę należy gotować minimum 2 minuty.

Uwaga
Wodę należy przegotowywać również do mycia zębów i naczyń oraz noworodkom i niemowlętom do kąpieli.



Dostawca wody zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obwiązujących wymagań.
Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Izabela Deja-Wojtasik
Kierownik Oddziału Nadzoru
z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22