

Katowice, 08 sierpnia 2025

WOOS.420.18.2025.HS.6

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) - dalej Kpa oraz art. 71 ust. 1, art 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1) lit. f, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) - dalej ustawa oos, po rozpatrzeniu wniosku z 17 kwietnia 2025 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji SRP I Pogórze-Pogórze ul. Bielska - SG/00066161”, na terenie gminy Skoczów-Pogórze, w powiecie cieszyńskim.
- II. Ustalić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
 1. Zaplecze budowy, bazę materiałową oraz miejsca parkowania pojazdów i sprzętu budowlanego należy zlokalizować na utwardzonym, szczelnym podłożu lub uszczelnić (np. geomembraną). Materiały i odpady niebezpieczne należy magazynować na szczelnym lub izolowanym (np. matą gumową) podłożu, w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na działanie magazynowanych w nich substancji, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych i ingerencją osób nieupoważnionych.
 2. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne

działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).

3. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni.
4. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy ściągnąć warstwę humusową w celu późniejszego, wtórnego wykorzystania. Humus należy składować w pryzmach, tak aby uniknąć jego zmieszania z warstwą macierzystą ziemi (martwicą). Powierzchnie pryzm wykonać jako lekko wklęsłe, co zapewni lepsze przyjmowanie wód opadowych.
5. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, a także ograniczyć czas odwadniania wykopów do minimum. Odwadnianie wykopów powinno odbywać się do gruntu, przy pomocy igłofiltrów.
6. Wodę na potrzeby płukania rurociągu/prób szczelności należy dostarczyć z sieci wodociągowej operatora zewnętrznego. Ścieki z prób szczelności należy odprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych operatora zewnętrznego lub wywozić beczkowozami przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie.
7. Prace budowlane prowadzić tylko w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00.
8. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób ograniczający emisję nieorganizowaną pyłu do powietrza, w szczególności poprzez:
 - a) zraszanie wodą placu budowy oraz powierzchni pyłących w przypadku widocznego unosu pyłu, przy pracach związanych z przemieszczaniem mas ziemnych i materiałów sypkich oraz w miejscach ich czasowego gromadzenia luzem,
 - b) czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem na drogi publiczne oraz zraszanie i czyszczenie powierzchni dróg dojazdowych, dróg technologicznych oraz miejsc położonych w pobliżu wykonywanych prac budowlanych w miejscach wyjazdu z budowy.
9. Wycinkę zieleni kolidującej z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1

marca do 15 października. Dopuszcza się wycinkę w okresie lęgowym, jednak pod warunkiem, że bezpośrednio przed przystąpieniem do tych prac, nie wcześniej niż 3 dni przed wycinką, specjalista ornitolog skontroluje czy w obrębie zieleni przeznaczonej do usunięcia nie znajdują się gniazda ptaków oraz inne siedliska faunistyczne. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew i krzewów.

10. Niezależnie od terminu prowadzonej wycinki, należy skontrolować przeznaczone do usunięcia drzewa stare, dziuplaste oraz o pierśnicy powyżej 50 cm, pod kątem wykorzystywania ich jako schronienia letnie oraz zimowe nietoperzy oraz siedliska bezkręgowców. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę entomologa i teriologa (chiropterologa) z nadzoru przyrodniczego, nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia siedlisk nietoperzy i chronionych owadów, nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew.

11. Należy bezzwłocznie usuwać powstałe w wyniku wycinki drzew i krzewów sterty gałęzi i drewna, celem uniemożliwienia ich zasiedlenia przez ptaki, np. pliszki siwe.

12. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:

a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie.

Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi.

Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew

- winny zostać niezwłocznie zasypane,
- c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 17 kwietnia 2025 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16 w Tarnowie działająca poprzez pełnomocnika, zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej RDOŚ w Katowicach) o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji SRP I Pogórze-Pogórze ul. Bielska - SG/00066161”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP), sporządzoną w kwietniu 2025 r. przez Martę Kasprzyk-Dragon i-PROJEKT sp. z o. o., wraz z załącznikami,
- 2) mapy przedstawiające dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wnioski, oraz obejmujące obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
- 3) mapy sytuacyjno-wysokościowe z zaznaczonym terenem przedsięwzięcia oraz obszarem jego oddziaływania,
- 4) pełnomocnictwo,
- 5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy przy piśmie z 18 kwietnia 2025 r. znak WOOŚ.420.18.2025.HS.1, do uzupełnienia wniosku o braki formalne tj. do dołączenia oryginału dokumentów w formie papierowej oraz mapę z zaznaczonym terenem realizacji i oddziaływania inwestycji.

Przy piśmie z 25 kwietnia 2025 r. (data wpływu: 30 kwietnia 2025 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył dokumenty zgodnie z wezwaniem.

Następnie pismem z 6 maja 2025 r. znak WOOŚ.420.18.2025.HS, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1286), zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (organ wyższego stopnia) o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) jako budowa instalacji do przesyłu gazu inna niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku o wydanie decyzji, ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o art. 38 ust. 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1286), dalej zwaną inwestycją w zakresie terminalu. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest RDOŚ w Katowicach.

W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 10 (stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu), działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 Kpa tutejszy organ obwieszczeniem z 7 maja 2025 r. znak WOOŚ.420.18.2025.HS.2 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania i kolejnych jego etapach, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także o prawie

do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów. Wszystkie obwieszczenia wydane w toku postępowania zamieszczane były na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przekazywane były do Urzędu Miejskiego w Skoczowie, gdzie były ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pismem z 20 maja 2025 r. znak WOOS.420.18.2025.HS.3 tut. organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji zgodnie z art. 50 Kpa. KIP został uzupełniony przy piśmie z 21 maja 2025 r. (data wpływu: 23 maja 2025 r.) oraz poinformowano o zmianie (zwiększeniu powierzchni inwestycji oraz powierzchni zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia) zakresu inwestycji.

W związku z ww. zmianą tut. organ obwieszczeniem z 29 maja 2025 r. znak WOOS.420.18.2025.HS.4 zawiadomił strony o złożeniu informacji przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o., działającą przez pełnomocnika, o zmianie zakresu inwestycji (zwiększeniu powierzchni inwestycji oraz powierzchni zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia).

Po przeanalizowaniu i zebraniu dokumentacji, RDOŚ w Katowicach wystąpił z wnioskiem do organów opiniujących na podstawie przepisów art. 64 ustawy oos.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos RDOŚ w Katowicach wnioskiem z 5 czerwca 2025 r. znak WOOS.420.18.2025.HS, wystąpił do Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach PGW WP w opinii z 20 czerwca 2025 r. znak GK.ZZŚ.4901.120.2025.KR stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki jego realizacji. Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie prac budowlanych, warunki te zostały uwzględnione w sentencji decyzji.

Z ww. opinii wynika, że z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych

części wód podziemnych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960), ustanowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), co szerzej uzasadniono dalej w niniejszej decyzji.

Jednocześnie, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy oos RDOŚ w Katowicach wnioskiem z 5 czerwca 2025 r. znak WOOS.420.18.2025.HS wystąpił do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w zakresie jw.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z 9 maja 2025 r., znak NS-NZ.9022.26.8.2025, opowiedział się za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu stanowiska wskazano m. in. na charakterystykę inwestycji oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na pogorszenie jakości otaczającego środowiska, w tym zdrowie ludzi, a także zaproponowane rozwiązania techniczne.

Złożone przy wniosku o wydanie decyzji dokumenty, uzupełnienia i wyjaśnienia, a także uzyskane w toku postępowania opinie, były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z zachowaniem zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, RDOŚ w Katowicach zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i złożenia ewentualnych uwag, obwieszczeniem z 9 lipca 2025 r. znak WOOS.420.18.2025.HS.5. Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron postępowania nie zgłosiła się do tutejszego organu, aby zapoznać się z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 59a ustawy oos, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza analizą zgodności lokalizację przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2. Ww. przepis nie dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji w zakresie terminalu. Tak więc wydanie niniejszej decyzji nie jest

uzależnione od stwierdzenia zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie gazociągu stalowego o łącznej długości ok. 2600 - 3000 mb DN80-DN200 i ciśnieniu 2,5 MPa, częściowo przeprowadzonego w śladzie istniejącego przebiegu gazociągu, który przeznaczony jest do rozbiórki.

Ze względu na zły stan techniczny istniejącego gazociągu zostanie on przebudowany oraz powstanie nowy odcinek łączący przebudowywany odcinek ze stacją SRP „Pogórze” od strony Skoczowa.

W stanie istniejącym odcinek sieci gazowej przewidziany do przebudowy tj. od ul. Zalesie do ul. Dworcowej jest zasilany jednostronnie z SRP „Pogórze” siecią gazową, która od stacji ma przebieg w kierunku Brennej i Ustronia Lipowiec, Ustronia, a następnie zawraca wzdłuż Wisły do Skoczowa i skręca w ul. Bielską. Dobudowanie odcinka łączącego przebudowany odcinek ze stacją SRP „Pogórze” od strony Skoczowa zapewni możliwość zasilania z obu stron stacji (zasilania dwustronnego) co poprawi bezpieczeństwo ciągłości zasilania.

W rejonie gazociągu występują obszary osuwiskowe oraz obszary zagrożone ruchami masowymi, zinwentaryzowane przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG). Są to w większości osuwiska mające charakter zsuwów strukturalnych powstałych głównie w wyniku znacznego nachylenia zbocza (stoki o spadkach powyżej 8-10%), podcięć erozyjnych, infiltracji, wysokiego uwodnienia gruntów, erozji rzecznej. Rozwojowi osuwisk sprzyja również budowa geologiczna podłoża (występowanie kompleksów skalnych z udziałem warstw łupkowych i łupkowo- piaskowcowych). Na terenach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych lokalizacja obiektów budowlanych wymaga pełnego rozpoznania geologicznego. W przypadkach koniecznych np. budowy lub remontów w tych obszarach infrastruktury, należy przewidzieć specjalne badania geologiczno- inżynierskie.

Teren przedsięwzięcia obejmuje obszary rolne, nieużytki, lasy oraz luźną zabudowę wiejską.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w śladzie istniejącego gazociągu, co wiązać się będzie z jego rozbiórką w tych miejscach (na całej trasie przewidziano likwidację gazociągu w miejscach kolizji z projektowaną trasą nowego gazociągu).

Założono, że istniejący gazociąg znajdujący się w strefie kontrolowanej nowego gazociągu zostanie wyciągnięty z ziemi, a końce rur które pozostaną zostaną zaślepione poprzez wprowadzenie do rury chudego betonu, czyli w miejscach, gdzie istniejący gazociąg znajdować się będzie poza strefą kontrolowaną projektowanego rurociągu, gazociąg (jako „stare” rury) pozostawiony zostanie w ziemi. Gazociąg łączyony będzie przez spawanie elektryczne.

Projektowany gazociąg będzie wyposażony w ochronę antykorozyjną, objęty będzie ochroną katodową.

Na okres realizacji przedsięwzięcia wydzielony zostanie, wzdłuż trasy projektowanego gazociągu, pas montażowy. Pas montażowy jest to teren potrzebny m.in. do wykonania wykopów, składowania urobku, magazynowania oraz scalania rur i elementów kształtowych, magazynowania armatury, transportu i komunikacji sprzętu budowlanego. W ramach prac związanych z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących prac: usunięcie roślinności w pasie montażowym, wykonanie wykopów, odłożenie humusu ze strefy wykopów w pasie montażowym, rozbiórka istniejących elementów sieci gazowej, składowanie urobku, prace budowlane – montażowe nowych obiektów sieci gazowej, włączenie do eksploatacji nowych obiektów gazowniczych, zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu. Dojazd do miejsca prac będzie się odbywał po istniejących drogach.

Projektowane odcinki gazociągu zostaną ułożone wykopem otwartym z zachowaniem minimalnego przykrycia tj. 1,2 m.

Drogi, dojazdy, zbocza i wszelkie inne obiekty bądź elementy zagospodarowania terenu uszkodzone i naruszone w wyniku budowy będą natychmiast po jej zakończeniu odbudowywane i odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu z właścicielami, zarządcami.

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem oddziaływania na środowisko o charakterze lokalnym, odwracalnym i ograniczonym w czasie. Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia to ok. 2 miesiące dla każdego odcinka gazociągu (w zastosowanej metodzie potokowej długość odcinka wynosić będzie około 100 m).

W KIP, na etapie jego realizacji, przewidziano szereg działań mających na celu ograniczenie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska tj.: prowadzenie robót w porze dziennej (6⁰⁰-22⁰⁰), organizacja zaplecza sanitarnego dla pracowników

budowy, stosowanie wyłącznie sprawnych pojazdów i sprzętu budowlanego, magazynowanie odpadów w pojemnikach i kontenerach uniemożliwiających ewentualne przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych, składowanie stosowanych materiałów (płynnych i sypkich) w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu.

Emisja hałasu z terenu realizacji przedsięwzięcia podczas prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych będzie związana z pracą typowych maszyn budowlanych oraz z transportem materiałów budowlanych. Biorąc pod uwagę fakt, że przewidywany czas wykonywania robót budowlanych jest stosunkowo krótki i podzielony na odcinki po 100 m, uznano, że oddziaływanie na klimat akustyczny będzie krótkotrwałe i zakończy się wraz z ustaniem prac. Z uwagi na występowanie zabudowy mieszkaniowej w niewielkiej odległości od planowanych prac, na etapie budowy podejmowane będą działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości akustycznej dla okolicznych mieszkańców. W sentencji decyzji w pkt. II.7. nałożono warunki prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w porze dnia tj. od 6.00 do 22.00. Emisji hałasu na etapie budowy nie można całkowicie wyeliminować, uznano jednak, że, przy planowanej skali i rodzaju zaplanowanych prac, zaproponowane w KIP działania, są wystarczające w celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej dla osób mieszkających w sąsiedztwie inwestycji.

W trakcie trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia wystąpi okresowe zanieczyszczenie atmosfery, związane głównie z pracą sprzętu i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi. Wystąpi również emisja związana z operacjami łączenia poszczególnych odcinków gazociągów za pomocą spawów (spawanie elektryczne). Prace te będą realizowane pod ścisłą kontrolą służb gazowniczych. Podczas prac ziemnych może wystąpić również niezorganizowana emisja pyłu w trakcie wykopów i składowania warstw gleby w pasie montażowym. Sytuacja taka może mieć miejsce zwłaszcza w okresach utrzymującej się suchej i wietrznej pogody. Celem zminimalizowania oddziaływania tej fazy przedsięwzięcia na jakość powietrza określono warunki (pkt II.8. decyzji) dotyczące zasad prowadzenia robót budowlanych, m.in.: zraszania wodą placu budowy oraz powierzchni pyłących w przypadku widocznego unosu pyłu, czyszczenie kół pojazdów oraz wykorzystywanie istniejącej sieci drogowej jako dróg dojazdowych. Biorąc pod uwagę niewielką skalę i rodzaj planowanej inwestycji, a także krótki czas jej realizacji nie przewiduje się

istotnego wpływu etapu realizacji inwestycji na jakość powietrza, a działania wskazane w sentencji decyzji pozwolą na zminimalizowanie uciążliwości związanych z etapem budowy (zapylenie powietrza, emisja wtórna pyłu).

Na etapie budowy mogą być wytwarzane odpady w postaci: rur stalowych, pozostałości zużytych elektrod, odpady z toczenia i piłowania żelaza, desek, izolacji polietylenowych, a także odpady farb, lakierów, klejów i szczeliw zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Ponadto powstać mogą odpady opakowaniowe, zmieszane odpady z demontażu i budowy, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrań ochronnych zanieczyszczonymi lub niezanieczyszczonymi substancjami niebezpiecznymi i odpady gleby i ziemi. Odpady będą gromadzone w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach, pojemnikach i magazynowane na szczelnym podłożu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich dalszego zagospodarowania. W celu bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami na etapie budowy w sentencji decyzji w pkt II.1 określono podstawowe zasady ich magazynowania.

W toku postępowania tutejszy organ przeanalizował środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do środowiska przyrodniczego - na terenie realizacji oraz w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Przedsięwzięcie nie jest usytuowane w zasięgu czy w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wrażliwych, wymienionych w art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. na m. in. obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, obszarach przylegających do jezior oraz wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk bądź siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Na obszarze inwestycji przebiega korytarz ekologiczny „Lasy Beskidu Śląsko-Żywieckiego” o statusie ponadregionalnym. W związku z charakterem przedsięwzięcia tut. organ stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na funkcjonalność ww. korytarza.

Prace budowlane zostaną wykonane głównie metodą wykopu otwartego, w związku z czym konieczne będzie zdjęcie i odłożenie wierzchniej warstwy gleby (humusu), a następnie wykonanie wykopów. W celu ochrony istniejącej biologicznie czynnej warstwy gleby przed zniszczeniem, zostanie ona zebrana oraz zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną. Właściwym jest składowanie humusu w przyzmach o lekko wklęsłej powierzchni, w celu lepszego przyjmowania wód opadowych, co zostało określone w pkt. II.4 niniejszej decyzji. Pozwoli to na zachowanie biologicznie czynnych, zewnętrznych warstw gleby i umożliwi ich późniejsze wykorzystanie. Zgodnie z KIP wykopy zostaną zasypane wydobytymi i odłożonymi warstwami ziemi, a wierzchnią warstwę będzie stanowiła odłożona i zabezpieczona wcześniej warstwa humusu. Nie przewiduje się konieczności usuwania nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca robót będzie zobowiązany przez Inwestora do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac. W uzupełnieniu z dnia 21 maja 2025 r. dołączonym do wniosku wskazano, iż w rejonie inwestycji przebiega ciek – sieć gazowa zostanie wykonana przewiertem w rurze ochronnej na głębokości, zgodnie z przepisami tj. min. 1,0 m pod dnem cieku.

Realizacja inwestycji będzie wymagała wycinki drzew. Dokładna liczba niezbędnych do usunięcia drzew określona zostanie na etapie decyzji lokalizacyjnej. Usunięcie zadrzewień będzie konieczne w celu umożliwienia realizacji zamierzenia. Ponadto nakazano zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz określono sposób postępowania z ewentualnymi odsłoniętymi korzeniami w celu jak najmniejszej straty zieleni (warunek II.12).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 ze zm.), w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m dla gazociągów średniego ciśnienia o średnicy do DN300 (licząc od osi gazociągu do pni drzew). W ocenie tutejszego organu wycinka ww. drzew nie spowoduje jednak znaczących zmian w uwarunkowaniach przyrodniczych i siedliskowych w skali lokalnej ani regionalnej.

Samo prowadzenie wycinki drzew stanowi natomiast zagrożenie dla zwierząt, głównie takich jak ptaki, nietoperze oraz owady. Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie zamierzenia na ptaki powinny koncentrować się na zapobieganiu niszczeniu ich lęgów. W tym celu w pkt. II.9 nakazano, aby wycinkę drzew

przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. Pozwoli to uzyskać aktualne dane dotyczące zasiedlenia drzewostanu przez ornitofaunę oraz zminimalizować możliwość zasiedlenia przez ptaki skontrolowanych już drzew. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew i krzewów. Zgodnie z KIP przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona inwentaryzacja drzew z uwzględnieniem występowania gniazd. Tutejszy organ, widząc konieczność zminimalizowania negatywnego oddziaływania wycinki drzew na faunę, nakazał zatem aby drzewa o pierśnicy powyżej 50 cm zostały skontrolowane przez entomologa oraz chiropterologa. Mogą one bowiem stanowić siedliska gatunków owadów chronionych oraz schronienia nietoperzy. Warunek ten wskazano, z racji sąsiedztwa inwestycji z obszarem Natura 2000 oraz otuliny Parku Krajobrazowego Beskid Śląski oraz planowanie inwestycji w obrębie zasięgu korytarza ekologicznego. Konieczność ww. kontroli została zatem określona w pkt. II.10 decyzji. Należy zaznaczyć, że gdy podczas prowadzenia prac stwierdzone zostaną dowolne gatunki zwierząt podlegające ochronie lub ich siedliska (w tym gniazda i dziuple), niezależnie od terminu prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany z mocy prawa do wstrzymania wycinki do czasu uzyskania stosownych decyzji derogacyjnych, wynikających z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2024 poz. 1478).

W związku z planowaną wycinką, powstawać będą sterty gałęzi i drewna. Należy je bezzwłocznie usuwać celem uniemożliwienia ich zasiedlenia przez ptaki, np. pliszki siwe, zgodnie z warunkiem pkt II. 11 decyzji.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze będzie miało miejsce przede wszystkim na etapie jej realizacji. Warunki określone w niniejszym postanowieniu służą zminimalizowaniu negatywnego wpływu przedsięwzięcia i przy ich zastosowaniu nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływało na elementy przyrodnicze. W fazie eksploatacji inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na

środowisko przyrodnicze, gazociąg stanowi bowiem infrastrukturę podziemną, nie stanowiącą bariery w terenie ani nie generującą zagrożeń. Teren w obrębie pasa montażowo-budowlanego zostanie uporządkowany.

Inwestycja znajduje się poza granicami form ochrony przyrody wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższy obszar mający znaczenie dla wspólnoty Dolina Górnej Wisły PLB240001 znajduje się w odległości ok. 160 m od terenu realizacji przedsięwzięcia.

Wyżej wymieniony obszar został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).

Dla obszaru Dolina Górnej Wisły PLB240001 ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001; <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/dolina-gornej-wisly-plb240001>, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001].

Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6320.2.2023.MA z 25 stycznia 2023 roku przystąpiono do sporządzenia nowego planu zadań ochronnych dla tego obszaru.

Przedmiotowa inwestycja ze względu na charakter, a w szczególności lokalizację nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań. W związku z powyższym można wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na siedliska i gatunki objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, na którym nie zidentyfikowano stanowisk archeologicznych oraz zabytków kultury. Inwestora w tym zakresie obowiązują nakazy wynikające z przepisów odrębnych, w tym z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.), z których wynika m.in., że w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, wszelkie roboty mogące uszkodzić lub

zniszczyć odkryty przedmiot należy wstrzymać, przedmiot i miejsce jego odkrycia należy zabezpieczyć i zawiadomić odpowiednie organy (właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego prezydenta miasta).

W celu zapewnienia ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w sentencji decyzji zawarto szczegółowe wymagania w tym zakresie, w oparciu o opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach PGW WP w opinii z 20 czerwca 2025 r. znak GK.ZZŚ.4901.120.2025.KR. W pkt II. 1, 2, 3, 5 decyzji określono m.in. sposób zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód, odwodnienie wykopów, zaplecza budowy oraz tankowania pojazdów na uszczelnionej nawierzchni.

Nowobudowane elementy sieci gazowej zostaną poddane płukaniu i próbie szczelności dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy. W wodzie przepływającej mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne przypadkowe zanieczyszczenia. Po zakończeniu prac wytworzone ścieki odprowadzane będą do kanalizacji operatora zewnętrznego lub wywożone będą beczkowozami przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie. W pkt. II.6. decyzji określono warunek mający na celu ograniczenie korzystania ze środowiska na etapie prac budowlanych, w szczególności wskazano, aby woda na potrzeby płukania i prób ciśnieniowych gazociągu pochodziła z sieci wodociągowej, a zatem nie była pobierana ze środowiska, a ścieki z tych prac odprowadzane były do sieci kanalizacyjnej lub wywożone beczkowozami przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie, a nie do środowiska.

Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Iłownica o kodzie: PLRW20000621129 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000163. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 i art.61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 poz.300).

W przedmiotowym planie jednolita część wód powierzchniowych oceniona została jako zły stan wód o słabym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego. Celem środowiskowym dla przedmiotowej jednolitej części wód jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest

monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Osiągnięcie celu środowiskowego jest zagrożone ze względu na presję bytową i komunalną. JCWP została objęta derogacją (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW) – spowodowane jest to warunkami naturalnymi.

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitych części wód podziemnych nr 163 (JCWPd) PLGW2000163, region wodny Małej Wisły w dorzeczu Wisły, posiadającej dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną chemicznie nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960).

Biorąc pod uwagę rodzaj - przebudowa (częściowo po istniejącym śladzie) i skalę ok. 2,6 – 3 km planowanej inwestycji stwierdzono, że jej realizacja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 i art.61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji. Przed uruchomieniem gazociąg musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz. 640) oraz w Polskich Normach. Wyznaczona zostanie strefa kontrolowana o szerokości 4,0 m (po 2,0 m na stronę od osi gazociągu) na terenie leśnym, natomiast dla pozostałych odcinków 6 m (po 3,0 m na stronę od osi gazociągu), w obrębie której operator sieci gazowej uprawniony będzie do kontrolowania wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem gazociągu. W strefach kontrolowanych:

- należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie,

- nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania,
- nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2 m licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Po zakończeniu prac projektowany odcinek gazociągu nie będzie generował zużycia wody ani innych surowców, materiałów, paliw oraz energii. Nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W trakcie normalnej eksploatacji gazociąg nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres prac eksploatacyjnych będzie obejmował okresowe kontrole, pomiary i badania, ekspertyzy techniczne elementów oraz przeglądy i konserwacje.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

Podczas realizacji inwestycji wystąpi jedynie miejscowa emisja zanieczyszczeń do otoczenia typu: pyły, gazy spalinowe z silników pojazdów obsługujących budowę oraz krótkotrwały upust metanu na etapie odgazowania sieci. Będzie to miało jednak charakter okresowy i zakończy się wraz z wybudowaniem gazociągu. Teren omawianego przedsięwzięcia nie jest obszarem zagrożonym powodzią. Teren, na którym planowana jest inwestycja jest obszarem osuwiskowym oraz obszarem zagrożonym ruchami masowymi, zinwentaryzowanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG). Są to w większości osuwiska mające charakter zsuwów strukturalnych powstałych głównie w wyniku znacznego nachylenia zbocza (stoki o spadkach powyżej 8-10%), podcięć erozyjnych, infiltracji, wysokiego uwodnienia gruntów, erozji rzecznej. Rozwojowi osuwisk sprzyja również budowa geologiczna podłoża (występowanie kompleksów skalnych z udziałem warstw łupkowych i łupkowo-piaskowcowych). Na terenach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych lokalizacja obiektów budowlanych wymaga pełnego rozpoznania geologicznego. W przypadkach koniecznych np. budowy lub remontów w tych obszarach infrastruktury, należy przewidzieć specjalne badania geologiczno-inżynierskie.

Z uwagi na lokalizację gazociągu pod powierzchnią terenu, można wnioskować, że nie będzie on wrażliwy na zdarzenia wywołane zmianą klimatu.

Wpływ na walory krajobrazowe w fazie realizacji będzie krótkotrwały oraz odwracalny i związany z czasowym zajęciem terenu pod pas montażowy, naruszeniem okrywy roślinnej terenu, odsłonięciem gruntów rodzimych, wykopami, a także obecnością sprzętu budowlanego. Większość zaburzeń funkcjonalnych oraz zaburzeń środowiskowych w zakresie przekształceń powierzchni ziemi będzie miała charakter przejściowy, do czasu zakończenia prac budowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany. Ponieważ inwestycja w całości zlokalizowana będzie pod powierzchnią terenu nie wpłynie ona na walory krajobrazowe na etapie eksploatacji.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy państwa (ok. 20 km od planowanego zamierzenia), nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia zagrożenie związane z wystąpieniem poważnej awarii ogranicza się do zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego.

Zagrożenie to jest minimalizowane poprzez dobór odpowiedniej grubości ścianek sieci gazowej, ponadto wymieniany odcinek sieci gazowej zostanie wykonany z wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych oraz nowoczesnych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych. W świetle powyższego, ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest mało prawdopodobne. Również ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej i katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a zwłaszcza:

- 1) rodzaj, charakterystykę i skalę przedsięwzięcia tj. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2,5 MPa i średnicy nominalnej DN80-DN200 o długości ok. 3000 mb, posadowionego w ziemi,
- 2) emisje i występowanie innych uciążliwości – przedsięwzięcie będzie źródłem przejściowego oddziaływania na środowisko tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia. Gazociąg podczas normalnej eksploatacji nie będzie źródłem oddziaływań na poszczególne elementy środowiska,
- 3) różnorodności biologicznej – analiza materiału dowodowego wykazała, że przy zastosowaniu działań minimalizujących określonych w decyzji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze,
- 4) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania – ograniczonego do

czasu prowadzenia prac budowlanych, dla których w pkt II określono warunki minimalizujące występowanie uciążliwości na terenach sąsiadujących,

5) usytuowanie przedsięwzięcia poza formami ochrony, a także poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami górskimi, poza obszarami ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych, obszarami ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiskami, obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz poza terenami zabudowanymi – nie przewiduje się wyburzeń obiektów budowlanych,

6) brak negatywnego oddziaływania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla JCW, w rejonie których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie,

tutejszy organ, po zasięgnięciu opinii Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach PGW WP, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jednocześnie określając warunki jego realizacji mające na celu ochronę zasobów przyrodniczych.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. w placówce Poczty Polskiej S.A.) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
/podpisano elektronicznie/

Załącznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik inwestora
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa, poprzez obwieszczenie
3. WOOS aa

Do wiadomości: (zgodnie z art. 74 ust. 4 oraz 86a ustawy oos)

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach
3. Burmistrz Miasta Skoczowa

Kopia: (zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu):

1. Minister Infrastruktury

Dokonano opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

specjalista Hanna Szoltyś