



UWAGA:

- fazy w rozdzielniczy obciążać równomiernie,
- w rozdzielniczy pozostawić rezerwę min. 20% miejsca,

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

OBJEKT	EMES - PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARCIN SZYMANOWICZ UL. MAZOWIECKA 39/13 15-302 BIAŁYSTOK, TEL. 509 507 503		NR RYS.
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI FITO-SANITARNEJ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ GRANICZNEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA MDPG W KULŻNICY	FAZA: PB DATA 23.08.2018	E-6
TYTUŁ RYS.	Schemat jednokreskowy tablicy TP	SKALA 1:100	
INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT	MGR INŻ. MAREK PROKOPUK	UPR. NR PDL/0068/ PBE/18	PODPIS
INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. EMILIAN ŁUKASZ BOŁTRYK	UPR. NR PDL/0053/ POOE/08	