

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 1 września 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (08:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W okresie 29.08-01.09.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 29/30.08 – maksymalne sumy opadów odnotowano w zlewni: Bobru – 73 mm, Kwisy – 64 mm, Odra – 62 mm, Nysy Łużyckiej – 54 mm, Kaczawy – 53 mm, Baryczy – 43 mm, Nysy Kłodzkiej – 26 mm, Bystrzycy – 15 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.
- 30/31.08 – maksymalne sumy opadów odnotowano w zlewni: Nysy Łużyckiej – 18 mm, Odra – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.
- 31.08/01.09 – maksymalna suma opadów nie przekroczyła 10 mm.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.** Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu.

Dotyczy zlewni: Odra od Ścinawy do Głogowa, Bobru poniżej Bobrzycy (bez Kwisy), Baryczy od Polskiej Wody do ujścia do Odry, Orli, Kaczawy górnej do Dunina, Odra od Koźła do Brzegu Dolnego, zlewni Bystrzycy, dopływów Odry od Stobrawy do Widawy bez Oławy, Ślęzy i Bystrzycy, zlewni Nysy Kłodzkiej, zlewni dorzecza Łaby w Sudetach Środkowych, zlewni dolnej Kaczawy i dopływów Odry od ujścia Widawy do Ścinawy, rzeki Odry od Brzegu Dolnego do Słubic, zlewni Odry od Głogowa do ujścia Bobru, zlewni Ślęzy i Oławy, Polskiego Rowu, Czernej Wielkiej, Baryczy, Nysy Łużyckiej od Zgorzelca do ujścia, Odra środkowej od Słubic do Warty, zlewni Odry od ujścia Bobru do Słubic

Ostrzeżenie ważne do odwołania.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują nie ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 01.09.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	4,52	4,21	6,852	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	4,14	4,52	9,516	12,9	16,3	3,4	6,8	201	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	5,00	45,702	58,4	129,2	70,8	83,5	118	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	8,23	54,939	65,7	121,7	56,0	66,8	119	
Mietków Bystrzyca	2,00	0,28	38,159	63,0	77,2	14,2	39,1	275	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,14	5,836	10,0	11,4	1,4	5,5	408	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,60	17,057	31,0	38,1	7,1	21,0	297	
Bukówka Bóbr	0,55	0,55	8,686	12,8	16,7	3,9	8,0	205	
Sosnowka Czerwinka	0,18	0,02	8,020	10,9	14,8	3,9	6,8	174	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	7,70	8,60	21,573	24,0	50,0	26,0	28,4	109	
Złotniki Kwisa	4,10	3,10	9,095	9,7	12,1	2,4	3,0	125	
Leśna Kwisa	2,40	4,20	6,008	7,0	16,8	9,8	10,8	110	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,30	4,191	4,9	6,8	1,9	2,6	140	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 157,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 237,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 282,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Zgodnie z umową została wykonana dokumentacja projektowa. Aktualnie prowadzony jest przetarg na wykonanie prac.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszkańskiej.

W związku z planowanymi ćwiczeniami wrocławskich służb pływających, **w dniu 09.09.2025 r. od godziny 7:30 do godz. 11:00** zamyka się dla ruchu żeglugowego odcinek drogi wodnej rzeki Odry od śluzy Opatowice do Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu (komunikat nawigacyjny nr 42/2025).

W związku z awarią **śluzy Szczytniki**, od **dnia 21.08.2025 r. od godziny 13:30** do odwołania, zamyka się obiekt dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 41/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

- W dniu 30.08.2025 r. wpłynęło zgłoszenie od osoby prywatnej o wylaniu rzeki Młot w miejscowości Łężce na posesję. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Lwówku Śląskim celem weryfikacji.
- W dniu 30.08.2025 r. wpłynęło zgłoszenie z WMZ KZGW o przelewaniu się wody przez wały przy kanale ulgi w miejscowości Sobin. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Lwówku Śląskim celem weryfikacji.
- W dniu 30.08.2025 r. wpłynęło zgłoszenie z WMZ KZGW o zalanie posesji i pól uprawnych w m. Brunów spowodowane podniesionym poziomem wody w cieku. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Lwówku Śląskim celem weryfikacji.
- W dniu 31.08.2025 r. wpłynęło zgłoszenie z WMZ KZGW o zanieczyszczeniu jeziora przy ośrodku wypoczynkowym Różowa Dolina z m. Rokitki. Powiadomiono o zgłoszeniu straż i policję. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Legnicy celem weryfikacji.
- W dniu 31.08.2025 r. wpłynęło zgłoszenie z WMZ KZGW o zanieczyszczeniu rzeki Piława w m. Piława Górna białą substancją. Powiadomiono o zgłoszeniu straż i policję. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Legnicy celem weryfikacji.
- W dniu 01.09.2025 wpłynęło zgłoszenie, w m. Płakowice woda z okolicznych rowach nie mieściła się w przepustach robiąc punktowe podtopienia. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Lwówku Śląskim celem weryfikacji.
- W dniu 01.09.2025 wpłynęło zgłoszenie o zalaniu mieszkańców w m. Grodziec. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Legnicy. Na miejsce zostali oddelegowani pracownicy NW Legnica celem weryfikacji.