



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych

A.Z.2600.145.2026

Kraków, dnia 02.09.2026 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie fabrycznie nowego, kompletnego, agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 60 kVA, przeznaczonego do pracy w trybie zasilania rezerwowego/awaryjnego oraz ciągłego, wraz z dedykowanym układem Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9 (do obsługi budynku A).
- 2) Wymagane parametry techniczne zespołu prądotwórczego:
 - a) Moc max ESP nie mniejsza jak 60,0 kVA/ 52,0kW;
 - b) Moc znamionowa PRP nie mniejsza jak 60,0 kVA/ 48 kW;
 - c) Prąd znamionowy PRP nie mniejszy jak 87,0 A;
 - d) Częstotliwość nie mniejsza jak 40 Hz;
 - e) Napięcie 400V;
 - f) Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza jak 200 l.
- 3) Wymagania dotyczące silnika napędowego:
 - a) Rodzaj silnika: Przemysłowy silnik wysokoprężny (Diesel), 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą;
 - b) Pojemność skokowa: Min. 4,0 litra;
 - c) Prędkość obrotowa: 1500 obr./min;
 - d) Regulator obrotów: Elektroniczny regulator prędkości obrotowej;
 - e) Układ zasilania: Wtrysk bezpośredni;
 - f) Rodzaj paliwa: Olej napędowy zgodny z normą EN 590;
 - g) Wyposażenie silnika;
 - h) Elektryczna grzałka bloku silnika z termostatem (230 V) do utrzymywania gotowości do natychmiastowego startu;
 - i) Filtr paliwa z separatorem wody;
 - j) Ręczna pompa/układ do łatwego spustu oleju silnikowego lub inny który zapewni wymianę oleju;
 - k) Czujniki/presostaty niskiego ciśnienia oleju i wysokiej temperatury silnika;




**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
+48 12 644 91 33, +48 12 644 93 72
e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-krakow
adres e-Doręczeń: AE:PL-47481-29130-DUGHW-25

- l) Zalany fabrycznie olejem silnikowym oraz płynem chłodzącym o obniżonej temperaturze zamarzania.
- 4) Wymagania dotyczące prądnicy:
 - a) Typ: bezszczotkowa, samowzbudna, synchroniczna, 4-biegunowa, jednołożyskowa;
 - b) Klasa izolacji: Klasa H;
 - c) Stopień ochrony: min. IP23;
 - d) Regulacja napięcia: cyfrowy automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewniający stabilizację na poziomie max. $\pm 0,25\%$;
 - e) Zasilanie AVR: Z uzwojenia pomocniczego lub generatora z magnesami trwałymi (PMG).
- 5) Obudowa i konstrukcja agregatu:
 - a) Obudowa: Odporna na warunki atmosferyczne, wyciszona pianką/materiałem wygłuszającym;
 - b) Ochrona środowiska: Rama agregatu ze zintegrowaną wanną retencyjną chroniącą przed wyciekami płynów eksploatacyjnych i paliwa do gruntu (pojemność wanny min. 100% pojemności płynów);
 - c) Transport: Zintegrowane uchwyty załadunkowe (uszka/zawiesia) oraz wysunięte płozy umożliwiające mocowanie do podłoża i podnoszenie wózkiem widłowym z przodu i z boku.
 - d) Zasilanie paliwem: Dwa wlewy paliwa (w tym wlew wewnętrzny chroniony zamykanymi drzwiczkami);
 - e) Układ wylotowy: Tłumik hałasu spalin zamontowany wewnątrz obudowy, wyposażony w elastyczny kompensator drgań.
- 6) System sterowania i mikroprocesorowy sterownik:
 - a) Interfejs: Sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD;
 - b) Tryby pracy: Praca automatyczna (AUTO), ręczna (MANUAL), testowa (TEST);
 - c) Bezpieczeństwo: Zewnętrzny przycisk awaryjnego zatrzymania (E-STOP).
- 7) Pomiary i monitoring:
 - a) Elektryczne: Napięcie sieci i prądnicy (faza-faza, faza-0), prądy w 3 fazach, moc czynna, bierna, pozorna, częstotliwość, współczynnik mocy $\cos \varphi$;
 - b) Eksploatacyjne: Licznik motogodzin, napięcie akumulatora, poziom paliwa, ciśnienie oleju, temperatura silnika;
 - c) Pamięć i rejestracja: Dziennik zdarzeń i alarmów na minimum 350 pozycji;
 - d) Komunikacja:
 - e) Wbudowane złącze CAN oraz USB;
 - f) Obsługa protokołów Modbus i SNMP (możliwość podłączenia modułów Ethernet / 4G / RS485);
 - g) Możliwość wysyłania powiadomień e-mail / SMS o błędach (po doposażeniu w odpowiedni moduł);
 - h) Funkcja lokalizacji / Geo-fencing (wymagany moduł GPS);
 - i) Zabezpieczenie dostępu min. 3 poziomami haseł.
- 8) Aparatura elektryczna i zasilanie:

- a) Wyłącznik główny agregatu: Zintegrowany 3-polowy (lub 4-polowy) wyłącznik kompaktowy z wyzwalaczem nadprądowym i cewką wybijakową;
 - b) Ładowanie akumulatora: Automatyczna impulsowa/transfornatorowa ładowarka konserwacyjna akumulatora zasilana z sieci;
 - c) Akumulator rozruchowy: Akumulator o pojemności min. 100 Ah
 - d) Sygnalizacja: Dźwiękowy i świetlny sygnalizator awarii.
- 9) Układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR):
- a) Dostawa zewnętrznego modułu/szafy SZR dedykowanego do oferowanego agregatu;
 - b) Układ przełączający wyposażony w blokadę mechaniczną i elektryczną uniemożliwiającą jednoczesne podanie napięcia z sieci i z agregatu.
- 10) Normy i Dyrektywy – oferowany agregat musi posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP, deklarację zgodności CE oraz spełniać normy:
- a) 2006/42/WE – Dyrektywa maszynowa;
 - b) 2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa (LVD);
 - c) 2014/30/UE – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);
 - d) 2000/14/WE – Dyrektywa hałasowa;
 - e) Normy: PN-EN ISO 8528-1:2018, PN-EN ISO 8528-5:2022, PN-EN 60204-1.
- 11) Dostawa i montaż: Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferowanej ceny do dostarczenia urządzenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, wykonania fundamentu pod agregat prądotwórczy w miejscu posadowienia agregatu prądotwórczego oraz realizacji wszelkich połączeń kablowych i instalacyjnych.
- 12) Lokalizacja agregatu po wizji w terenie i uzgodnieniu z Zamawiającym.

Sugerowana lokalizacja agregatu:



- 13) Wykonawca przewidzi połączenie agregatu z istniejącą rozdzielnią w budynku A oraz zapewni wymagane okablowanie do obsługi połączenia, jak też przejścia przez ściany, koryta kablowe. Sugerowana trasa kablowa od agregatu do rozdzielni powinna przebiegać poziomem -1. Długość sugerowanej trasy kablowej ok. 40mb
- 14) Jeżeli to konieczne Wykonawca dokona rozbudowy istniejącej rozdzielni i przedstawi dokumenty formalno-prawne z tym związane
- 15) Integracja systemów: Wykonawca zapewni prawidłowe podłączenie (spięcie) nowo dostarczonego agregatu z istniejącą instalacją budynku.
- 16) Podłączenie i szkolenie: W cenie oferty Wykonawca przeprowadzi próbne uruchomienie systemu oraz przeprowadzi szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.
- 17) Dokumentacja techniczna: Wykonawca dołączy Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) wraz z instrukcją obsługi i konserwacji w języku polskim.
- 18) **Akceptacja wstępna:** Wykonawca przedłoży wstępną dokumentację techniczną do weryfikacji i pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.
- 19) **Formalności i uzgodnienia:** Wykonawca dostarczy komplet dokumentów, atestów, deklaracji zgodności oraz niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami administracji publicznej i gestorami sieci, wymaganych do eksploatacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy **ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie (Budynek A)**.
- 20) Oświadczenie i uprawnienia: Wykonawca przedłoży oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie, ważne uprawnienia budowlane/elektryczne.
- 21) Harmonogram rzeczowo-czasowy: Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia, uwzględniający w szczególności:
 - a) Czasokres dostawy agregatu prądotwórczego,
 - b) Czasokres montażu okablowania oraz wykonania przyłączy.
- 22) Zawarcie umowy na realizację dostawę stacjonarnego agregatu prądotwórczego w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie nastąpi po otrzymaniu środków publicznych przez Zamawiającego.
- 23) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na zakup agregatu, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Termin wykonania zamówienia, gwarancja i płatność:

- 1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia **do dnia 30 listopada 2026 r.**
Wykonawca może wskazać w ofercie krótszy terminu realizacji zamówienia.
- 2) Wymagana jest minimum 24 miesięczna gwarancja na przedmiot zamówienia.
- 3) Płatność przelewem po realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie 14 dni** od otrzymania faktury.
- 4) Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
 - a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b) posiadać niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie;
 - c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia;
 - d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów metodą warunku – spełnia lub nie spełnia – treść oświadczenia w formularzu oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- 3) W przypadku niespełniania przez Wykonawcę ww. warunków, jego oferta będzie odrzucona i nie będzie oceniana.

4. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium;

Cena 100%

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć na adres e-mail zampub.psse.krakow@sanepid.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia **11 września 2026 r. do godz. 11:00**, podając **cenę netto i brutto** za całość zamówienia.
- 2) Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy zawierający zakres koniecznych prac** (na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
- 3) Do oferty należy dołączyć parafowany projekt umowy stanowiący **załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego**.
- 4) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu stanowiące **załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego**.
- 5) Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
- 6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Kontakt z Zamawiającym:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numerem 693 035 308 / 12 430 70 69 lub na adres e-mail: zampub.psse.krakow@sanepid.gov.pl

7. Inne informacje:

- 1) Przed sporządzeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę

wizji lokalnej celem ustalenia szczegółowego zakresu prac. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru prac, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu 693 035 308 / 12 430 70 69.

- 2) Termin związania ofertą 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
- 3) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, aby proponowana umowa zawierała wymagania zawarte w treści powyższego zapytania ofertowego i jego załącznikach.
- 4) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności z rankingu ofert Wykonawcą.
- 5) Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie o miejscu i terminie podpisania umowy.
- 6) Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty.
- 7) Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 8) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 - b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - c) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7 ppkt. 7) lit. c);
 - e) została złożona po terminie składania ofert;
 - f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 9) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty;
 - b) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
 - c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - d) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
- 10) Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcami, przy czym cena wynegocjowana nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie.
- 11) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki odwoławcze.
- 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

Działając na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679” informuję Panią /Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl, centrala telefoniczna (+48) 12 644 93 72, 12 644 99 64, strona internetowa: <https://www.gov.pl/web/psse-krakow>, adres skrytki ePUAP: [/pssekrakow/skrytkaESP](https://pssekrakow.gov.pl/skrytkaESP), adres e-Doręczeń: AE:PL-47481-29130-DUGHW-25.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przysyłając informację na adres e-mail: iod.psse.krakow@sanepid.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 12 644 93 72 wew. 150 lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem ofertowym, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem administratora, jak też - jeżeli do tego dojdzie – zawarcia czy wykonania umowy w sprawie realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postępowaniu. Konsekwencją braku podania danych osobowych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
4. W ograniczonym zakresie Administrator Danych może udzielić dostępu do Pani/Pana danych podmiotom, które obsługują Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie np. firmom obsługującym systemy informatyczne, dostawcy usług pocztowych. Udostępnianie danych podmiotom obsługującym PSSE w Krakowie może odbywać się wyłącznie na podstawie zawartych umów.
Pani/Pana dane będą także mogły być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa (np. sądom powszechnym, Policji, Prokuraturze). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania ofertowego zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu nr 2600 wynikającego z załącznika nr 5 – *Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy* – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Po upływie tego okresu zostaną trwale usunięte. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6. Posiada Pani/Pan na podstawie:
- 1) art. 15 rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 2) art. 16 rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - 3) art. 18 rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679,
- Informuję również Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich.
- Informuję również, że stosownie do art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

**Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie**

Adam Jędrzejczyk

**Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu

Otrzymują:

1. Adresat (adres e-mail)

Ref. Lisak Maria tel.:12 430 70 69 / 723 307 747