



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PUŁAWACH

24-100 Puławy, Al. Królewska 19

tel./fax. (0-81) 886-48-91

<https://www.gov.pl/web/psse-pulawy>

psse.pulawy@sanepid.gov.pl

ONS-HK.9020.2.78.2025

Puławy, dnia 18 czerwca 2025 r.

Komunikat nr 2

**w sprawie jakości fizykochemicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góry gm. Markuszów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody pobranej w dniu 11.06.2025 r. przeprowadzonymi w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góry, gm. Markuszów nie stwierdził przekroczenia parametru fizykochemicznego: manganu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach w dniu 18 czerwca 2025 r. wydał bieżącą ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góry gm. Markuszów.

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Góry gm. Markuszów zaopatruje w wodę ok. 800 mieszkańców następujących miejscowości: Płonki (posesje: 131, 132, 136A, 136B, 137, 138, 139), Góry, Góry-Kolonia, Olszowiec, Zabłocie.

Produkcja wody wynosi średnio ok. 99,0 m³ /dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Puławach
Maria Wojtyła