



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.75.2026

Tytuł sprawy: NHŚ.5211.2.4.1.2026; NHŚ.5211.2.3.2.2026; NHŚ.5211.1.2.1.2026

Włocławek, 20 marca 2026 r.

Wójt Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY WŁOCŁAWEK ZA ROK 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie Gminy Włocławek za rok 2025.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, mieszkańcom Gminy Włocławek dostarczano wodę produkowaną przez gminne wodociągi: Dębice, Smólnik i Dąb Polski. Z wody dostarczanej przez ww. wodociągi korzystało 7237 mieszkańców Gminy Włocławek.

Producentem wody pochodzącej z ww. wodociągów była Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek. Produkcja wody w roku 2025 z wodociągu Dębice wynosiła 820 m³/d, z wodociągu Smólnik 320 m³/d, a z wodociągu Dąb Polski 60 m³/d.

Uzdatnianie wody na stacjach uzdatniania w Dębicach, Smólniku i Dębie Polskim polega na napowietrzaniu w aeratorach wodno-powietrznych i filtracji na filtrach ciśnieniowych zamkniętych żelazowo-manganowych, w których następuje redukcja związków żelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, z których zestawem pompowym tłoczona jest do sieci zewnętrznej. W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek jako zarządzający ww. wodociągami w ramach kontroli wewnętrznej wykonywała badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie wymagań i częstotliwości, określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Badania jakości wody prowadzono zgodnie z harmonogramami pobierania próbek wody uzgodnionymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.

W roku 2025 do badań laboratoryjnych z wodociągów gminnych w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 14 próbek wody. Badania próbek wody wykonywało laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. MS LAB Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin.

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z ww. wodociągów pobrano do badań laboratoryjnych 7 próbek wody.

W próbkach wody pobranych z wodociągów gminnych w roku 2025 zarówno w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Woda z ww. wodociągów spełniała wymagania dotyczące jakości



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
+48 54 411 68 33
adres e-mail: sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządzający wodociągami nie prowadził działań naprawczych, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody. Ponadto do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Włocławek.

Biorąc pod uwagę powyższe, mieszkańcy Gminy Włocławek zaopatrywani byli w wodę przydatną do spożycia przez ludzi, nie stanowiącą żadnego ryzyka dla zdrowia konsumentów, która spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-41723-55387-TFAHC-29
2. aa – egz. nr 1
LN