INFORMACJA NR 23

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu
z dnia 15 października 2026 roku
w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę w Jabłonowie zaopatrującego miejscowość: Jabłonów gm. Brzeźnica, pow. żagański.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie badań próbki wody pobranej w dniu 13 października 2026 r. z systemu zaopatrzenia w wodę w Jabłonowie w punkcie zgodności informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) pod względem mikrobiologicznym – stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego tj. bakterie grupy coli obecne w liczbie mniejszej niż 3 jtk/100 ml **(dopuszczalna wartość parametryczna 0 jtk/100 ml).**
Z uwagi na fakt, że w badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków jelitowych, **uznano niezgodność za niestwarzającą bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia**.



Woda jest przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu (wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.). Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, mycia osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt).

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia z wyjątkiem osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt), prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dostawca wody podjął prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 2026 r., poz. 748) m. in. dezynfekcję oraz płukanie sieci wodociągowej. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody do spożycia ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Dorota Prusaczyk
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żaganiu
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
……
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania