



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

HK.9022.1.6.2026.ŁP
Malbork, 19 stycznia 2026 r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przezmark za rok 2025.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach i sprawozdaniach z badań nr: 263/2025, 990/2025, 992/2025, SCR/1/1067/2025/RT, SCR/1/1067/2025/RD, 2062/2025, 2128/2025, 2397/2025 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz sprawozdaniach z badań nr: 38/52/25, 1069A/521/25, 1069N/521/25 próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego, z urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęcia podziemnego wodociągu publicznego Przezmark zasilającego miejscowości: Przezmark, Nowy Folwark, Folwark, Protajny, gm. Stary Dzierzgoń:

- raport z badań nr 263/2025 z 26.02.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja” w miejscowości Przezmark;
- sprawozdanie z badań nr 38/52/25 z 14.03.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 11 w miejscowości Folwark;
- raport z badań nr 990/2025 z 30.05.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji pobranej z kurka tłoczącego miejsca podawania wody do sieci w miejscowości Przezmark;
- raport z badań nr 992/2025 z 30.05.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 11 w miejscowości Folwark;
- raport z badań nr 990/2025 z 30.05.2025 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego miejsca podawania wody do sieci w miejscowości Przezmark;
- sprawozdanie z badań nr SCR/1/1067/2025/RT z 21.07.2025 r. próbki wody surowej pobranej w budynku SUW w miejscowości Przezmark;
- sprawozdanie z badań nr SCR/1/1067/2025/RD z 25.08.2025 r. próbki wody surowej pobranej w budynku SUW w miejscowości Przezmark;
- sprawozdanie z badań nr 1069A/521/25 z 23.09.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja” w miejscowości Przezmark;
- sprawozdanie z badań nr 1069N/521/25 z 23.09.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja” w miejscowości Przezmark;
- raport z badań nr 2062/2025 z 17.10.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja” w miejscowości Przezmark;
- raport z badań nr 2128/2025 z 24.10.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w gospodarstwie Agroturystycznym „Ostoja” w miejscowości Przezmark;
- raport z badań nr 2397/2025 z 28.11.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 11 w miejscowości Folwark,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku
ul. Juliusza Słowackiego 64| 82-200 Malbork
+55-647-25-55
psse.malbork@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-60097-94277-FVGSJ-27

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza:

- 1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu publicznego Przezmark;**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza: w ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych oraz poboru substancji promieniotwórczych przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole oraz GIG Państwowy Instytut Badawczy Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody przy PSSE w Kwidzynie i w Laboratorium Badań Wody przy WSSE w Gdańsku.

W związku ze stwierdzeniem ponadnormatywnej zawartości manganu-348 µg/l (norma-50 µg/l) w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej 16.09.2025 r. (sprawozdanie nr 1069A/521/25), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku 24.09.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne. Zarządca przedmiotowego wodociągu podjął natychmiastowe działania mające na celu ustalenie przyczyny nieprawidłowej jakości wody. Kontrolne badanie powtórne z 24.10.2025 r. wykazało, że jakość wody odpowiadała wymaganiom zawartym w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Elżbieta Zybko
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Malborku
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują (e-Doręczenia):

1. Wójt Gminy Stary Dzierzgoń
Stary Dzierzgoń 71
82-450 Stary Dzierzgoń (do wiadomości konsumentów)
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Stary Dzierzgoń 54
82-450 Stary Dzierzgoń
3. aa