



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych

A.Z.2600.145.2026

Kraków, dnia 2026-09-08

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Zamawiający informuje, że w dniu 4 września 2026 r. Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedzią na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

1. Czy w odniesieniu do pkt 1. 4) lit. d) zapytania ofertowego, gdzie wymagany jest cyfrowy automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewniający stabilizację na poziomie max. $\pm 0,25\%$, Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci agregatu wyposażonego w prądnice z automatyczną regulacją napięcia w stanie gotowości (steady state) na poziomie $\pm 1\%$? Regulatory o dokładności $\pm 1\%$ są powszechnym standardem przemysłowym zapewniającym w pełni stabilną i bezpieczną pracę urządzeń budynkowych, a złagodzenie tego parametru pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie dotyczące cyfrowego automatycznego regulatora napięcia (AVR) zapewniającego stabilizację na poziomie max. $\pm 0,25\%$.

2. W pkt 1. 2) lit. f) zapytania ofertowego Zamawiający wymaga pojemności zbiornika paliwa nie mniejszej niż 200 litrów. Czy Zamawiający dopuści agregat o mniejszej, standardowej pojemności zbiornika (np. **100 litrów**), jeżeli przy określonym zużyciu paliwa (np. 11,9 l/h przy obciążeniu 75% PRP) urządzenie zapewnia wysoką autonomię pracy ciągłej wynoszącą co najmniej 8 godzin bez konieczności tankowania?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie dotyczące pojemności zbiornika paliwa nie mniejszej jak 200 litrów.

Adam Jędrzejczyk
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Ref. Maria Lisak tel.: 12 430 70 69 / 723 307 747



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
+48 12 644 91 33, +48 12 644 93 72
e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-krakow
adres e-Doręczeń: AE:PL-47481-29130-DUGHW-25