



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach

HK.9020.1.7.2025

Poddębice, 2 października 2025 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 2 października 2025 roku skierowany do mieszkańców miejscowości: Łęzki, Łęzki Kolonia, Łęzki Parcel, Adamów, Aleksandrówek, Antoninów, Ciężków, Golice, Mrowiczna, Józefka, Leokadiew, Panaszew, Marynki, Szczyty A, Szczyty B, Szczyty W, Tarnowa, Tumusin w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Łęzkach, gm. Poddębice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 30 września 2025r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Łęzkach, gm. Poddębice** stwierdzono **w punkcie zgodności: sieć wodociągowa – Adamów 3**, obecność bakterii *Escherichia coli* w ilości 2 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml.

Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. zostało zobowiązane do zapewnienia stałym odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

UWAGA! Woda nie może być wykorzystywana do spożycia, przygotowywania potraw, mycia owoców, warzyw i do celów higienicznych, a jedynie do celów sanitarnych t.j. do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poddębicach
mgr inż. Dariusz Warpas
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16 | 99-200 Poddębice
+48 43 65 65 231
sekretariat.psse.poddebice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67488-28799-EHUJB-26