Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Miliczu

HK.9020.1.131.2026.JD
Milicz, dnia 20 listopada 2026 roku

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MILICZU

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Sulmierzyce, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Gołkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań przekazanymi przez PSSE w Krotoszynie nr 26/798/Z/1581, 26/798/Z/1582 z badania próbek wody z dnia 13.11.2026 r. informuje, że w badaniach jakości wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Sulmierzyce zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Gołkowo w gminie Milicz, powiat milicki stwierdzono nadal niezgodność z wartością parametryczną parametru mangan w dwóch punktach w ilości: 131 µg/l, 153 µg/l (wartość parametryczna 50 µg/l), parametru mętność w jednym punkcie – wartość nieakceptowalna (wartość parametryczna – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian), parametru żelazo w jednym punkcie w ilości: 296 µg/l (wartość parametryczna 200 µg/l), parametru bakterie grupy coli w jednym punkcie w ilości 4 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml – dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 jtk/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków jelitowych).

Woda przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty). Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.



Żelazo oraz mangan mogą powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Rafał Nowak; PSSE w Miliczu
Data: 2026.11.20 13:12:51 CET

PPIS w Miliczu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miliczu
ul. Armii Krajowej 5 | 56-300 Milicz
71 384 02 00
psse.milicz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59854-85552-CWCVU-15