



INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Piotrowo zaopatrującej w wodę miejscowości: Chaławy, Grabinowo, Grzybno, Iłowiec Wielki, Kopyta, Ogieniewo, Piotrowo, Rogaczewo, Sucharzewo, Szoldry.

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej ze strefy zaopatrzenia Piotrowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii chorobotwórczych: *Escherichia coli* i enterokoków jelitowych.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie

Jakub Miąskowiak

Kierownik Oddziału Nadzoru
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	f0f80ec8aad24c9398ba944007f5bc3f	
Nazwa dokumentu	INFORMACJA PPIS w Śremie z dnia 28.08.2026 r. dotycząca przydatności wody do spożycia .pdf	
Tytuł dokumentu	INFORMACJA PPIS w Śremie z dnia 28.08.2026 r. dotycząca przydatności wody do spożycia	
Skrót dokumentu	574d0a6f87aa8064aea72151fde0f439c3e1bd5021af969e7eb3a769a789eb6d	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-08-28	
Podpis	Podpisany przez	"JAKUB MIĄSKOWIAK
	Stanowisko podpisu	Jakub Miąskowiak (Kierownik Oddziału Nadzoru) ON w zastępstwie za Urszula Sitnicka (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie) PSSE w Śremie
	Data podpisu	2026-08-28
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.305.9	
Data wydruku	2026-08-28	
Autor wydruku	Jakub Miąskowiak (Kierownik Oddziału Nadzoru) ON	