



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

NS-HK.903.55.2026

Częstochowa, 2026-07-16

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody w wodociągu Kruszyna, gm Kruszyna skierowany do odbiorców miejscowości: Kruszyna, Bogusławice, Jacków, Baby, Widzów, Widzówek, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Lgota Mała (z wyłączeniem posesji przy ul. Głównej nr 1, 1a, 1b, 1d, 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 8, 14a i 16 oraz ul. Leśnej).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 15.07.2026 r. z wodociągu Kruszyna, z punktu Kruszyna – Sterownia – woda podawana do sieci, stwierdzono niezgodność dla parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml.

Mając na uwadze ryzyko dla zdrowia odbiorców wody z przedmiotowego ujęcia, PPIS w Częstochowie stwierdza:

że woda w stanie obecnym nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do składu zgodnego z wymaganiami.

Przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzi chlorowanie i płukanie urządzeń oraz sieci wodociągowej.

Uwaga:

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Dla małych dzieci, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością wskazane jest używanie wody konfekcjonowanej.

Woda z sieci nadaje się do codziennego mycia, prania, prac porządkowych (mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Justyna Pawelak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Częstochowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A | 42-200 Częstochowa
+48 34 344 99 00
psse.czestochowa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-18393-82680-AFBSW-10