Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.489.2026.KB
Płock, dnia 16 listopada 2026 r.

INFORMACJA HKN/45/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 16 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Alfonsów, gmina Słubice, zasilającego następujące miejscowości: Juliszew, Leonów, Nowosiadło, Nowy Wiączemin, Piotrkówek, Rybaki, Sady, Świniary, Wiaczemin Polski, Zyck Nowy, Zyck Polski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań jakości wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody z wodociągu publicznego Alfonsów, gmina Słubice w związku z ponadnormatywną zawartością manganu.

Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/01/2026/3497/F/C/1 z dnia 16 listopada 2026 r., stwierdzona wartość parametru: mangan 340 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przekroczenie parametryczne manganu może obniżać wartości organoleptyczne wody (zmianę barwy, smaku i zapachu), plamienie pranej bielizny oraz powstawanie osadów w urządzeniach wodociągowych.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-plock oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05
  (24) 367 26 52, 609 817 331

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU
Justyna Szałkowska

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25