



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

HK.045.32.2026

Łomża, 20 stycznia 2026 r.

Wójt Gminy Przytuły

Ul. Supska 10

18-423 Przytuły

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2024r. poz. 416/;
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2024 r. poz. 757/;
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/

dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Przytuły za rok 2025.

1. Producentem wody jest Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły eksploatująca wodociąg Nowa Kubra.

2. Informacje o wodociągach:

Nazwa wodociągu	Wodociąg Nowa Kubra dostarczający wodę do 21 miejscowości: Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra, Przebudówka, Stara Kubra, Nowa Kubra, Mieczki, Mrocзки, Obrytki, Pieńki, Przytuły, Przytuły Kolonie, Przytuły Las, Trzaski, Wagi, Wilamowo, Supy, Mikuty gm. Radziłów.
Wielkość produkcji [m³/d]	449,24 m ³ /d
Liczba ludności	2074
Sposób uzdatniania wody	Woda dla potrzeb wodociągu ujmowana jest z warstw czwartorzędowych, wykazuje ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu, dlatego poddawana jest procesowi uzdatniania tj. odżelaziania i odmanganiania. Dezynfekcję stosuje się tylko doraźnie, w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. gen. Władysława Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
+48 (86) 216-52-61
adres e-mail psse.lomza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-28577-74630-HBESE-23

Jakość wody stan na 31.12.2025 r.	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w ciągu roku wydano 6 ocen bieżących jakości wody o przydatności do spożycia przez ludzi.
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Zakwestionowano 1 próbkę wody ze względu na bakterie grupy coli. Działania naprawcze polegały na dezynfekcji i intensywnym płukaniu sieci wodociągowej. Skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych potwierdzono wynikami badań kontrolnych jakości wody. Przekroczenie ww. parametru było krótkotrwałe i nie miało istotnego wpływu na zdrowie konsumentów.
Prowadzone postępowanie administracyjne	Z uwagi na ww. przekroczenie prowadzono 1 postępowanie administracyjne. Wydano decyzję umarzającą dalsze postępowanie z uwagi na szybką poprawę jakości wody.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zdrowotnych wywołanych danym zagrożeniem zależy od predyspozycji osobniczych poszczególnych konsumentów wody.

Prowadzenie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez Państwową Inspekcję Sanitarną jest jedną z najistotniejszych kwestii mającej na celu zapewnienie mieszkańcom wody o jak najlepszej jakości, ale przede wszystkim poprzez badania laboratoryjne daje odpowiedź jaki ma ona skład fizykochemiczny i mikrobiologiczny, a także daje możliwość wychwycenia sytuacji, w których dochodzi do pogorszenia jej jakości. Odstępstwa od dopuszczalnych wartości w krótkim czasie nie klasyfikują wody jako niezdatnej do picia.

W 2025 roku po analizie jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spożyciem wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców gminy Przytuły korzystających z wody dostarczanej z ww. wodociągu.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Łomży
mgr inż. Grażyna Hutnik

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

