



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 13.06.2025r.

HS.9022.1.274.2025.AJ

KOMUNIKAT NR 36/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
o stwierdzeniu przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kochanowo (gm. Luzino) dla strefy zaopatrującej w wodę
ulicę Ks. Borysiewicza dla budynków nr: 1, 1A, 2, 2/2 oraz ulicę Sosnową
dla budynku nr 43.**

Na podstawie otrzymanych w dniu 13.06.2025r. sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 09.06.2025r., z wodociągu publicznego Kochanowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kochanowo (gm. Luzino) dla strefy zaopatrującej w wodę ulicę Ks. Borysiewicza dla budynków nr: 1, 1A, 2, 2/2 oraz ulicę Sosnową dla budynku nr 43.

Przeprowadzone analizy jakości wody wykazały, iż jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie bakteriologicznym.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Wójt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

II. Do wiadomości:

2. aa.