



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach**

Katowice, 17-02-2026 r.

OKA.F-2.2431.2.3.2026. DK

WSZYSCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: zamówienia pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów do GDDKiA Oddział w Katowicach” nr OKA.F-2.2431.2.2026.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że ulega zmianie treść Ogłoszenia w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Istniejący zapis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem następujących urządzeń:

- klimatyzator typu ANDE JUPITER lub równoważny - 3 sztuki

Sprzęt musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne. Dopuszcza się sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych (lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem, nazwą lub pochodzeniem), bez utraty funkcjonalności i wydajności urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Za produktu równoważny uznaje się produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej w pkt 12.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, nazw lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Podana nazwa producenta/modelu ma charakter przykładowy.

Zastępuje się zapisem:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem następujących urządzeń:

- klimatyzator typu ANDE JUPITER lub równoważny - 3 sztuki

Podana nazwa producenta/modelu ma charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktu równoważnego pod warunkiem, że będzie zapewniał uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w OPZ.

Oferowany przez Wykonawcę produkt musi być fabrycznie nowy i spełniać poniżej podane parametry techniczne:

- 1.1. Nominalnej mocy urządzenia dla chłodzenia – wymagana moc co najmniej 3,5 kW,
- 1.2. Nominalnej mocy urządzenia dla grzania – wymagana moc co najmniej 3,8 kW,

- 1.3. Klasy energetycznej dotyczącej efektywności chłodzenia – wymagana co najmniej klasa A++,
 1.4. Klasy energetycznej dotyczącej efektywności grzania – wymagana co najmniej klasa A+,
 1.5. Czynnika chłodniczego – wymagany czynnik R32.

Istniejący zapis:

12. Wymagane parametry techniczne klimatyzatorów:

Wydajność	Chłodzenie nom. (min.-maks.)	kW	3,5 (0,8 - 4,1)
	Ogrzewanie nom. (min.-maks.)	kW	3,8 (1,0 - 4,2)
Efektywność - chłodzenie	SEER - wartość minimalna	W/W	6,19
	Klasa energetyczna - co najmniej		A++
Efektywność - grzanie	SCOP - wartość minimalna	W/W	4,03
	Klasa energetyczna - co najmniej		A+
Jednostka wewnętrzna			
Minimalna wydajność went. (w zależności o trybu pracy)	turbo/śr/nis/cichy	m ³ /h	1280/1130/990/850
Maksymalne ciśnienie akustyczne		dB(A)	42/37/31/26/20
Maksymalna moc akustyczna		dB(A)	53/48/42/36
Jednostka zewnętrzna			
Maksymalne ciśnienie akustyczne		dB(A)	50
Maksymalna moc akustyczna		dB(A)	62
Czynnik chłodniczy		rodzaj	R32
Zalecany zakres temperatur - chłodzenie	min. - maks.	°C	-15 > 49
Zalecany zakres temperatur - grzanie	min. - maks.	°C	-25 > 32
Gwarancja		lata	4

Zastępuje się zapisem:

12. Wymagany okres gwarancji dostarczonych urządzeń to 4 lata liczone od dnia zainstalowania.

Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Łukasz Urych
Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Sprawę prowadzi:

- Dariusz Koczy, Starszy Technik, tel. (32) 258-62-81 wew. 131, e-mail: dkoczy@gddkia.gov.pl