



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHŚ.5211.1.1.5.2024
L.dz. 8465

Włocławek, 18.12.2024 r.
Egz. nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Gliznowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Gliznowo w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	W/0/11/2024/438/M/1	20.11.2024	Budynek mieszkalny, Gliznowo 17 – kran przy hydrancie po przeciwnej stronie posesji
2.	W/0/11/2024/438/M/2	20.11.2024	SUW Gliznowo – kran wody uzdatnionej
3.	LLF.9051.1719.1.2024	03.12.2024	Budynek mieszkalny, Gliznowo 17 – kran przy hydrancie po przeciwnej stronie posesji
4.	LF.632.W.230.24 LM/W – 632 – W/230/24 LLF.9051.1719.1.2024	03.12.2024	Budynek mieszkalny, Gliznowo 17 – kran przy hydrancie po przeciwnej stronie posesji
5.	LF.632.W.231.24 LM/W – 632 – W/231/24	03.12.2024	SUW Gliznowo – kran wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gliznowo zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

UZASADNIENIE

W związku ze stwierdzeniem w próbkach wody pobranych z hydrantu po przeciwnej stronie posesji w Gliznowie 17 i ze Stacji Uzdatniania Wody w Gliznowie nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie

mikroorganizmów w 22°C w liczbie kolejno 650 i 270 jtk w 1 ml wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Decyzją nr 525/24 z dnia 15.11.2024 r. stwierdził warunkową przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Gliznowo i nakazał zarządzającemu wodociągiem tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W dniu 20.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzeniu działań naprawczych, zarządzający wodociągiem pobrał do badań laboratoryjnych 2 próbki wody z wodociągu Gliznowo. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoków kałowych, ani nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C. Potwierdzają to sprawozdania z badań mikrobiologicznych nr W/0/11/2024/438/M/1 i W/0/11/2024/438/M/2, sporządzone w dniu 25.11.2024 r. przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

W dniu 03.12.2024 r. zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), kontrolne badanie jakości wody mające na celu sprawdzenie, czy woda z wodociągu Gliznowo spełnia obowiązujące wymagania, wykonał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.

Do badań laboratoryjnych pobrano 3 próbki wody w punktach zgodności zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Gliznowie i z hydrantu po przeciwnej stronie posesji w Gliznowie 17.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną, mętność, barwę, bromiany, smak, zapach, antymon, chlorki, siarczany, sól, magnez, chrom, ołów, kadm, miedź, glin, nikiel, arsen, selen, bor, fluorki, chloroform, bromodichlorometan, cyjanki ogólne, rtęć, benzo(a)piren, Σ WWA, epichlorohydrynę, benzen, chlorek winylu, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, Σ THM, pestycydy, Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Gliznowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gliznowo zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – pocztą elektroniczną na adres: zgkim@lubienkujawski.pl
2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski – ePUAP
3. NHŻ wm. – egz. nr 1
4. aa – egz. nr 2

KS