



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.20.21.2024

Stalowa Wola, 31.12.2024 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

dot. wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem
za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdań z badań wody, prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem oraz sprawozdań z badań wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
20.02.2024 r.	Dom Ludowy Dąbrowa Rzeczycka 88	-	POL/HK.9052.2.6.2024 z dnia 23.02.2024 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Stacja Paliw RiA Rzeczyca Okrągła 116		POL/HK.9052.2.7.2024 z dnia 23.02.2024 r.	
22.02.2024 r.	Stacja Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem	-	SB/21020/02/2024 z dnia 29.02.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
04.03.2024 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Rzeczycka 254	PSK.9020.13.3.2024	POL/HK.9052.1.10.2024 z dnia 07.03.2024 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
16.04.2024 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Rzeczyca Długa 176	-	SB/46357/04/2024 z dnia 23.04.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
			SB/46359/04/2024 z dnia 23.04.2024 r.	
10.06.2024 r.	Stacja Paliw RiA Rzeczyca Okrągła 116	-	SB/69096/06/2024 z dnia 17.06.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
			SB/69097/06/2024 z dnia 17.06.2024 r.	

16.09.2024 r.	Zespół Szkół w Radomyślu nad Sanem, ul. Legionów 22	PSK.9020.13.8.2024	POL/HK.9052.1.70.2024 z dnia 19.09.2024 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Publiczna Szkoła Podstawowa Rzeczyca Długa 176		POL/HK.9052.1.77.2024 z dnia 19.09.2024 r.	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Rzeczyca Długa 176		DL.LHK.9052.717.2024 z dnia 27.09.2024 r. Zmiana do sprawozdania DL.LHK.9052.717.2024 z dnia 27.09.2024 r.	WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej, ul. Wierzbowa 16
29.09.2024 r.	Dom Ludowy Żabno 199	-	SB/105819/09/2024, z dnia 03.09.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
04.09.2024 r.	Dom Ludowy Żabno 199	-	Raport z badań wody nr 429/2024 z dnia 04.09.2024 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o. o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
10.09.2024 r.	Dom Ludowy Żabno 199	-	POL/HK.9052.2.64.2024 z dnia 10.09.2024 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
18.10.2024 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Rzeczycka 254	-	SB/130911/10/2024 z dnia 24.10.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
			SB/130912/10/2024 z dnia 24.10.2024 r.	
11.12.2024 r.	Stacja Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem	-	SB/156382/12/2024 z dnia 17.12.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
			SB/156383/12/2024 z dnia 17.12.2024 r.	

informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem.

U Z A S A D N I E N I E

Z przeprowadzonej analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A oraz MZK Sp. z o. o. Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez Gminę Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, z wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem wynika, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym oraz fizykochemicznym w badanym zakresie, odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), za wyjątkiem 1 próbki wody pobranej

w sierpniu br., w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości manganu, przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości żelaza, oraz przekroczenia dopuszczalnego zakresu wartości barwy. Zdarzenie to miało charakter incydentalny, a producent wody w krótkim czasie podjął działania naprawcze. W dniach 04.09.2024 r. oraz 10.09.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano dodatkowe próbki wody w zakresie kwestionowanych parametrów. Przeprowadzona analiza próbek wody wykazała, iż jej jakość w badanym zakresie, odpowiadała wymogom ww. rozporządzenia.

Ocenę jakości wody z wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli

lek. med. Stanisław Pieprzny



Otrzymują :

1. Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem
37-455 Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
2. a/a
DG

