



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Komunikat Nr 1/2026

z 9.07.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Opatowie informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Nowe gm. Ożarów, zaopatrującego miejscowości: Nowe, Maruszów, Dębno, Biedrzychów.

7.07.2026 r. Zarządca wodociągu pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu. W ich wyniku stwierdzono niezgodną z przepisami prawa ponadnormatywną obecność Enterokoków jelitowych (częstkowe sprawozdanie z badań z 9.07.2026 r.).

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda jest nieprzydatna do spożycia, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymogami sanitarnymi, w tym dezynfekcja wody i płukanie sieci. Pobierane będą kolejne próbki wody do badania. Jednocześnie PPIS w Opatowie zezwolił na:

- utrzymywanie tego wodociągu „w ruchu”, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.

Uwaga: Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg i spłukiwania toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie

Jolanta Rękas-Szykar



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
ul. Stefanii Sempołowskiej 3 | 27-500 Opatów
+48 15 86 82 149
sekretariat.psse.opatow@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-67404-69611-ITVJU-20