



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu**  
**98-300 Wieluń, ul. POW 14**

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

SHŚr.HK.9020.9.2025

Wieluń, dn. 13.01.2025r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**

**Z WODOCIĄGU SPZOZ W WIELUNIU**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), w związku z § 21 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody SPZOZ w Wieluniu oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

**s t w i e r d z a**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu SPZOZ w Wieluniu.**

**U z a s a d n i e n i e**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/38/1,2/24 z dnia 16.07.2024 r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/287/1,2/24 z dnia 13.12.2024 r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno-zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wieluniu

Monika Bednarek  
/dokument podpisany elektronicznie/

**Otrzymuje:**

1. SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń
2. a/a