



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

---

NHŚ.9051.1.12.2026  
Żnin, 10 kwietnia 2026 r.

Dotyczy: warunkowej przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie.

### **KOMUNIKAT nr 5.W.2026**

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie  
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

#### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie**

stwierdza: **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

pochodzącej z **indywidualnego ujęcia Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie**

z uwagi na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C  
120 jtk/1ml.

Indywidualne ujęcie wody w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie zaopatruje w wodę pacjentów i personel Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie.

Obecnie odbiorcy wody są zaopatrywani w wodę ze źródła zastępczego tj. stacji uzdatniania wody w Żninie.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Paweł LONSER**  
**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR**  
**SANITARNY W ŻNINIE**  
specjalista zdrowia publicznego  
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żninie  
ul. Mickiewicza 24| 88-400 Żnin  
+48 52 30 311 35  
adres e-mail: sekretariat.psse.znin@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-75824-82083-RCWII-25