



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 września 2026 r., znak: WOOŚ.420.36.2026.TP.18, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Bolesławiec Chościszowice - Jeleniów w ramach inwestycji pn.: „Gazociąg Bolesławiec Chościszowice – Jeleniów – likwidacja dwóch połączeń galwanicznych w miejscowości Bolesławice i Zabłocie”.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polegać będzie, na budowie dwóch nowych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia, które zastąpią istniejące odcinki rurociągów przeznaczone do trwałego wyłączenia z eksploatacji oraz częściowej rozbiórki:

- gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 5,5 MPa i długości około 81,0 m, zlokalizowanego w miejscowości Brzeźnik, gmina Bolesławiec, który zastąpi istniejący odcinek gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o długości około 80,0 m;
- gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 5,5 MPa i długości około 85,0 m, zlokalizowanego w miejscowości Bolesławice, gmina Bolesławiec, który zastąpi istniejący odcinek gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o długości około 82,0 m.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje częściową rozbiórkę odcinków stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia 300 MOP 5,5 MPa relacji Bolesławiec Chościszowice – Jeleniów, które zostaną odseparowane od czynnej sieci, opróżnione z gazu oraz częściowo trwale usunięte z gruntu.

Do budowy nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa zastosowane zostaną stalowe rury przewodowe przeznaczone do przesyłu mediów palnych, o średnicy DN300, zabezpieczone fabryczną zewnętrzną izolacją antykorozyjną, polietylenową, poliuretanową lub polipropylenową, trójwarstwową, wzmocnioną. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach nr 963, 428, 595/1, obręb 0003 Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki oraz na działkach nr 656/4, 653/19, 653/20, 575/4, obręb 0032 Bolesławice, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki. Projektowane odcinki gazociągu w miejscu planowanych prac będą przebiegały przez tereny użytkowane rolniczo oraz drogi.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: roboty ziemne; prace związane z rozbiórką istniejących elementów sieci gazowej; prace związane z budową

i montażem nowych elementów sieci gazowej; zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.

Dla projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa w miejscowości Brzeźnik, o długości ok. 81 m, przewiduje się wykonanie:

- odcinka o długości ok. 28 m metodą bezwykopową;
- odcinka o długości 53 m metodą wykopu otwartego.

Dla projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa w miejscowości Bolesławice, o długości ok. 85 m, przewiduje się wykonanie:

- odcinka o długości ok. 66 m metodą bezwykopową;
- odcinka o długości 19 m metodą wykopu otwartego.

Szerokość strefy kontrolowanej projektowanych gazociągów wyniesie 6 m (po 3 m z obu stron od osi gazociągu). Na czas realizacji prac budowlanych konieczne będzie czasowe zajęcie terenu pod pas montażowy. Standardowo przyjmuje się szerokość pasa budowlano-montażowego około 30 m. Z uwagi na uwarunkowania terenowe (w miejscu sąsiedztwa eksploatowanych gazociągów), ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa zakłada się lokalne poszerzenia pasa budowlano-montażowego do około 70 m. W obrębie tego pasa realizowane będą wszystkie prace związane z budową odcinków gazociągu, w tym m.in.: wykonanie wykopu, czasowy odkład gruntu z wykopu, spawanie rur, ułożenie gazociągu w wykopie, zasypanie rurociągu oraz przeprowadzenie prób ciśnieniowych.

Na czas realizacji prac w obrębie pasa montażowego wyznaczone zostaną drogi technologiczne.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	301603.1879681.1795776
Nazwa dokumentu	Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf
Tytuł dokumentu	Charakterystyka przedsięwzięcia
Sygnatura dokumentu	WOOS.420.36.2026
Data dokumentu	2026-09-25 09:03:54
Skrót dokumentu	5287AEA799D4CA124BE388D9624073668719 BABB
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2026-09-25
Sygnatariusz	Katarzyna Łapińska
Stanowisko	REGIONALNY DYREKTOR
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	CZARNOMSKA - KUROWSKA ŁUCJA, 2026-09-25 08:55:36, wersja 1.0 (NACZELNIK WYDZIAŁU, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko (WOOS), Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko (WOOS)) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
	EZD 3.136.31.31.
Data wydruku:	2026-09-28 13:58:46
Autor wydruku:	PODOLIŃSKI TOMASZ