



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim

HK.9020.3.7.2026

KOMUNIKAT DLA WODOCIAĞU PUBLICZNEGO NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO,


DOTYCZY: UL. NARUTOWICZA (od numeru 32- prawa strona, od numeru 27-
lewa strona), MAGNOLIOWA, STORCZYKOWA, KONWALIOWA, TULIPANOWA
z dnia 17 września 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje odbiorców wody z wodociągu Publicznego Nowe Miasto Lubawskie, sieć wewnętrzna ul. Narutowicza (od numeru 32- prawa strona, od numeru 27- lewa strona), Magnoliowa, Storczykowa, Konwaliowa, że na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 17.09.2026 r. stwierdza niezgodność z wartością parametryczną. Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 16.09.2026 r., wykazały przekroczenia parametru mikrobiologicznego:

- Liczba bakterii grupy coli - 4 jtk/100ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml),

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością powinna być używana **WYŁĄCZNIE PO PRZEGOTOWANIU**.

Woda bez ograniczeń może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
epidemiolog



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
+48 56 474 26 92
adres e-mail psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-36018-11768-AIAVH-22