

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 29 września 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Gołotczyzna gm. Sońsk


zaopatrującego w wodę ok. 1800 mieszkańców 7 miejscowości gm. Sońsk: Sońsk, Gołotczyzna, Strusinek, Strusin, Dziarno, Burkaty, Szwejki (posesje od nr 1 do 14a).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
informuje o

PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W ZAKRESIE PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH.

Podstawą przydatności wody są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności z urządzeń i sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Gołotczyzna. Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych.

WODA Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO GOŁOTCZYŻNA NADAJE SIĘ DO PICIA I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH



Nadal obowiązują komunikaty o niezgodności z wartością parametryczną dla parametrów wskaźnikowych zapach, żelazo, mangan w wodzie do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gołotczyzna.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dariusz Drzewiecki
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie
/dokument podpisany elektronicznie/