



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 14 stycznia 2026 r.

ON-HK.9020.1.1032.2025

Sprawę Daria Stasikowska
prowadzi: +48 63 22 09 910
 daria.stasikowska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody w wodociągu publicznym Krzymów za okres od 21.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie – po analizie:

- sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Krzymów w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- wyników wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych;
- działań naprawczych podejmowanych przez administratora wodociągu;
- oraz nadzoru sprawowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (§ 20 ww. rozporządzenia);

informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Krzymów w ocenianym okresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1. Uwagi dodatkowe:

- wodociąg publiczny Krzymów zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Głodno, Stare Paprockie Holendry, Smólnik, Piersk, Paprotnia, Nowy Krzymów, Nowe Paprockie Holendry, Krzymów, Kałek, Helenów Drugi, Gozdek, Genowefa, Drażno-Holendry, Drażen, Brzezińskie Holendry, Borowo;
- wyniki badań od października do grudnia 2025 r. (sprawozdania z badań Nr: 159/1-1/W/2025/10 i 160/1-1/W/2025/10 z 08.10.2025 r.; 201/1-1/W/2025/11 i 202/1-1/W/2025/11 z 17.11.2025 r. oraz 1/1-1/W/2025/12/11 i 2/1-1/W/2025/12/11 z 12.12.2025 r., wszystkie wykonane przez VET-LAB Brudzew Laboratorium Weterynaryjne, ul. Turkowska 58c, 62-720 Brudzew) potwierdzają brak przekroczeń norm;
- substancje promieniotwórcze – wyniki badań z 2022 r. i 2023 r. (sprawozdanie z badań Nr: P/O/12/2021/356/F/18 i P/O/12/2021/356/F/19, oba z 23.02.2022 r., wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie oraz P/O/06/2023/756/F/10 z 20.07.2023 r., wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) potwierdzają brak przekroczeń wartości parametrycznych.

2. Działania naprawcze i nadzorcze:

- nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

- administrator wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną i przekazywał wyniki badań do PPIS.

3. Podsumowanie:

W okresie od 21.10.2025 r. do 31.12.2025 r. woda z wodociągu publicznego Krzymów:

- była bezpieczna dla zdrowia konsumentów;
- nie zawierała mikroorganizmów chorobotwórczych ani substancji chemicznych w ilościach stwarzających zagrożenie;
- nie stwarzała ryzyka dla zdrowia;
- spełniała wymagania dla substancji promieniotwórczych.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie
AE:PL-56015-76502-GACEW-20
2. Wójt Gminy Krzymów
AE:PL-43117-48762-EFEVT-16
3. a/a