



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie

HKN.9020.174.2025.IC
Gostynin, 4 listopada 2025 r.

KOMUNIKAT NR 6

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubikowie, gm. Sanniki zaopatrującego ok. 2700, mieszkańców miejscowości: Lubików, Staropól, Osmolin, Osmólsk Górny, Krubin, Działy, Lwówek, Sielce, Lasek, Brzezia, Szkarada, Mocarzewo, Aleksandrynow, Wólka Niska, Wólka Wysoka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w dniu 29 października 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej Miasto i Gmina Sanniki dokonało poboru prób wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubikowie oraz z dwóch punktów zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego zasilanego z SUW w Lubikowie.


Analiza laboratoryjna w próbce pobranej z SUW w Lubikowie wykazała obecność bakterii grupy coli w ilości wykluczającej jej warunkową przydatność do spożycia.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie **stwierdza brak przydatności wody do spożycia.**

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno – higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet.

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

Kolejny pobór prób wody do badań laboratoryjnych został dokonany w dniu 3 listopada.



Małgorzata Eichel
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
/dokument podpisany elektronicznie



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres do Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17