



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 22 sierpnia 2026 r.

ON-HK.9020.862.2026

Sprawę Mateusz Kołacki
prowadzi: +48 63 220 99 09
 mateusz.kolacki@sanepid.gov.pl

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z 22.08.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowościach **Grodziec, Janów, Junno, Lipice, Mokre, Nowa Huta, Stara Huta, Stary Borowiec, Konary, Nowe Grądy, Stare Grądy, Wielotęka, Stary Tartak, Tartak, Zaguźnica** o nr porządkowych budynków 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25 (gm. Grodziec) oraz obiektów zlokalizowanych w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie o nr porządkowych budynków: 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 71A, 72, 73, 74, 74A, 77, 77A (gm. Rychwał) zaopatrywanych ze strefy zaopatrzenia **Grodziec**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w strefie zaopatrzenia Grodziec wykazały poprawę jej jakości oraz potwierdziły, że spełnia ona wymagania w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy coli – 0 NPL/100 ml (dopuszczalna ilość 0 NPL/100 ml), liczba bakterii *Escherichia coli* – 0 NPL/100 ml (dopuszczalna ilość 0 NPL/100 ml) i liczba enterokoków jelitowych – 0 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml), określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

UWAGA: W związku z oczekiwaniem na wyniki badań laboratoryjnych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach inkubacji, zachowując odpowiednie środki ostrożności, **zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla grup wrażliwych, takich jak niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.**

Parametr ten nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, a jego monitorowanie jest przydatne do oceny stanu sanitarnego systemu dystrybucji, ponieważ może wskazywać na warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, stagnacji wody oraz tworzenia biofilmu.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji lub komunikatu.

p.o. PPIS w Koninie



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30
BDO: 000134441

