



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE**

Znak sprawy:
NHŚ.903.7.2025

Żnin, dnia 26.08.2025 r.

KOMUNIKAT nr 12.W.2025.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z Wodociągu **Gorzyce**

W badaniach jakości wody z wodociągu **Gorzyce** zaopatrującego miejscowości Gorzyce, Nadborowo, Sielec, Paryż, Podobowice, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Słabomierz, Sobiejuchy, Sulinowo, Dochanowo stwierdzono obecność **enterokoków kałowych w ilości 2 jtk/100ml**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UWAGA: Do sieci wodociągowej Wodociągu Gorzyce Zarządzający Wodociągiem wprowadził wodę o właściwej jakości ze źródła zastępczego tj. stacji uzdatniania wody w Cerekwicy, która zaopatruje miejscowości Gorzyce, Nadborowo, Sielec, Paryż, Podobowice oraz ze stacji uzdatniania wody w Żninie zaopatrującej miejscowości Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Słabomierz, Sobiejuchy, Sulinowo, Dochanowo.

Numery do kontaktu w sprawie jakości wody 523020913, 523020950.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ŻNINIE
Paweł LONER
specjalista zdrowia publicznego

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym